

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
-------	------------------	-------	-------	------	----	--------	------

## ▣ 보드피복 철골보[BB] 및 철골기둥[CB]

(주)경동원 [02-559-8181]	BB22-0705-1	Mastile-F	Mastile-F3300(보)	보	3	12.5	2027.07.04.	
	CB22-0705-2		Mastile-F3100(기둥)	기둥	3	12.5	2027.07.04.	
에이비에스아치(ABS Alci) [대리인:(주)지비코리아] [041-576-8321]	FR-BB24-0930-1	파이어가드 (FIRE GUARD)	FG-B2-1	보	2	25	2029.09.29.	
	FR-CB24-0930-2		FG-C2-1	기둥	2	25	2029.09.29.	
	FR-BB25-0407-5		FG-B3-N1	보	3	36	2030.04.06.	
	FR-CB25-0407-6		FG-C3-N1	기둥	3	36	2030.04.06.	
	BB13-0128-3		뉴 타이카라이트 B3	보	3	45	2026.01.27	
일본인슬레이션㈜ [대리인: 인슬레이션코리아] [02-535-1437]	CB13-0128-4		뉴 타이카라이트 C3	기둥	3	45	2026.01.27	
	FR-BB24-0715-1		뉴타이카라이트 R 보 1시간	보	1	15	2029.07.14	
	FR-BB24-0715-2		뉴타이카라이트 R 보 2시간	보	2	25	2029.07.14	
	FR-CB24-0715-3		뉴타이카라이트 R 기둥 2시간	기둥	2	25	2029.07.14	
	FR-CB24-0715-4		타이카라이트 컬럼-CFT 원형기둥 3시간	타이카라이트 컬럼-CFT 원형기둥 3시간	기둥	3	33	2029.07.14
	FR-BB24-0715-5		타이카라이트 보 3시간	타이카라이트 보 3시간	보	3	50	2029.07.14
	FR-CB24-0715-6		타이카라이트 기둥 3시간	타이카라이트 기둥 3시간	기둥	3	50	2029.07.14
	FR-CB25-0224-1		타이카라이트 C2 (30T)	타이카라이트 C2 공법	기둥	2	30	2030.02.23.
	FR-CB25-0908-1		뉴타이카라이트 R 기둥 1시간	뉴타이카라이트 R 기둥 1시간	기둥	1	15	2030.09.07.
	BB17-1129-1		KCC-Beam-2-Modular	KCC-Beam-2-Modular	보	2	38	2027.11.28.
(주)케이씨씨 [031-288-3275]	CB17-1129-2		KCC-Column-2-Modular	KCC-Column-2-Modular	기둥	2	38	2027.11.28.
	BB21-0628-1		KCC-Beam-3-Modular(C/F)1	KCC-Beam-3-Modular(C/F)1	보	3	73(92)	2026.06.27.
	BB21-0628-2		KCC-Beam-3-Modular(C/F)2	KCC-Beam-3-Modular(C/F)2	보	3	77(96)	2026.06.27.
	CB22-0711-1		KCC-Cladding-Column3(N)-1	KCC-Cladding-Column3(N)-1	기둥	3	64	2027.07.10.
	CB22-0711-2		KCC-Cladding-Column3(N)-2	KCC-Cladding-Column3(N)-2	기둥	3	68	2027.07.10.
크나우프석고보드(주) [02-6902-3100]	CB05-1027-4 (KFRS CB-006)	인케이스먼트(Encasement) 시스템	기둥-1	기둥	1	15	표준구조	
	CB05-1027-5 (KFRS CB-007)		기둥-2	기둥	2	30	표준구조	
	CB16-1026-3		UB-Column-1	UB-Column-1	기둥	1	15	2026.10.25.
	CB16-1026-4		UB-Column-2	UB-Column-2	기둥	2	30	2026.10.25.

## ▣ 뽕질피복 철골보[BS] 및 철골기둥[CS]

(주)경동원 [02-559-8181]	CS20-0911-1	에스코트 NF-III 에스코트 PC 에스코트 NF-III	NF3-ACT-3	기둥	3	25	2025.09.10
	CS21-0309-1		NF3-OCFT-3	기둥	3	22	2026.03.08.
	BS21-0315-1		NF3-BB-1	보	1	9	2026.03.14.
	BS21-0315-2		NF3-BB-2	보	2	18(15)	2026.03.14.
	CS21-0315-3		NF3-CC-1	기둥	1	9	2026.03.14.
	CS21-0315-4		NF3-CC-2	기둥	2	19	2026.03.14.
	CS21-0315-5		NF3-CC-3	기둥	3	29	2026.03.14.
	BS21-0315-6		NF3-BB-30	보	3	28(23)	2026.03.14.
	BS21-0525-3		NF3-BB-33	보	3	28(23)	2026.05.24.
	BS21-0525-4		NF3-CC-33	기둥	3	29	2026.05.24.
	BS21-0607-1		PC-B-3	보	3	28(23)	2026.06.06.
	BS21-0607-2		PC-C-3	기둥	3	29	2026.06.06.
	BS21-0713-5		NF3-CG3-1	합성보	3	21	2026.07.12.
	BS21-0825-1		NF3 Besto2-1	합성보	2	16	2026.08.24.
	BS21-0825-2		NF3 Besto3-1	합성보	3	21	2026.08.24.
	FR-CS25-1126-4		NF3-C-1	기둥	1	1	2030.11.25.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
(주)성현케미칼 [043-877-7808]	FR-CS25-1126-5	하이코트-ET 합성보	NF3-C-2	기둥	2	2	2030.11.25.
	FR-BS25-1126-6		NF3-B-1	보	1	9(9)	2030.11.25.
	FR-BS25-1126-7		NF3-B-2	보	2	18(15)	2030.11.25.
	FR-BS25-1126-8		NF3-B-3	보	3	28(23)	2030.11.25.
	BS13-0506-1		ET-TSC5-BS2	보	2	16	2026.05.05.
	BS13-0506-2		ET-TSC5-BS3	보	3	21	2026.05.05.
	BS16-1013-1		ET-AU-BS2	보	2	16	2026.10.12.
	BS16-1013-2		ET-AU-BS3	보	3	21	2026.10.12.
	CS21-0311-1		ET-OCF7-CS3	기둥	3	22	2026.03.10.
	CS21-0322-1		ET-MT-CS3	(합성)기둥	3	22	2026.03.21.
(주)신성미네랄 [031-720-5070]	BS21-0602-1	하이코트-ET 합성보	ET-MT-BS3	합성보	3	21	2026.06.01.
	CS22-0315-1		ET-D Column-CS3	(합성)기둥	3	22	2027.03.14.
	FR-BS25-0424-1		ET5-BS1	보	1	10	2030.04.23.
	FR-BS25-0424-2		ET5-BS2	보	2	18(16)	2030.04.23.
	FR-BS25-0424-3		ET5-BS3	보	3	28(24)	2030.04.23.
	FR-CS25-0424-4		ET5-CS1	기둥	1	10	2030.04.23.
	FR-CS25-0424-5		ET5-CS2	기둥	2	20	2030.04.23.
	FR-CS25-0424-6		ET5-CS3	기둥	3	30	2030.04.23.
	FR-BS25-1217-2		CM-25-BS1	보	1	14	2030.12.16.
	FR-BS25-1217-3		CM-25-BS2	보	2	24	2030.12.16.
지씨피코리아(주) [032-820-0835]	FR-BS25-1217-4	하이코트 CM	CM-25-CS1	기둥	1	14	2030.12.16.
	FR-BS25-1217-5		CM-25-CS2	기둥	2	27	2030.12.16.
	FR-BS25-1126-1		PFM2-B1H	보	1	21	2030.11.25.
	FR-BS25-1126-2		PFM2-B2H	보	2	34	2030.11.25.
	FR-BS25-1126-3		PFM2-B3H	보	3	48	2030.11.25.
	FR-CS25-1219-5		PFM2-C1H	기둥	1	21	2030.12.18.
	FR-CS25-1219-6		PFM2-C2H	기둥	2	34	2030.12.18.
	FR-CS25-1219-7		PFM2-C3H	기둥	3	48	2030.12.18.
	CS14-1219-1	모노코트 Z-156PC	Z-156PC-2CS	기둥	2	33	2029.12.18.
	BS14-1219-2		Z-156PC-2BS	보	2	34	2029.12.18.
(주)화인미셀공업(주) [041-634-5040]	FR-CS25-0616-1		Z-106/HY-1CS	보	1	14	2030.06.15.
	FR-CS25-0616-2		Z-106/HY-2CS	보	2	28	2030.06.15.
	FR-CS25-0616-3		Z-106/HY-1BS	기둥	1	14	2030.06.15.
	FR-CS25-0616-4		Z-106/HY-2BS	기둥	2	28	2030.06.15.
	FR-CS25-0429-3	Bovia271Ⅱ	Bovia271Ⅱ-C2h(기둥용)	기둥	2	32	2030.04.28.
	FR-BS25-0429-2		Bovia271Ⅱ-B2h(보용)	보	2	31	2030.04.28.

## ▣ 뼈질피복 합성보[CBS] 및 뼈질피복 합성기둥[CCS]

(주)경동원 [02-559-8181]	CCS22-0419-1	에스코트 NF-Ⅲ	NF3-S-Column-2	합성기둥	2	16	2027.04.18.
	CCS22-0419-2		NF3-S-Column-3	합성기둥	3	21	2027.04.18.
	CBS22-0615-1		NF3-P-Girder2	합성보	2	16	2027.06.14.
	CBS22-0615-2		NF3-P-Girder3	합성보	3	21	2027.06.14.
	FR-CBS22-1114-1		NF3-TU-2	합성보	2	16	2027.11.13.
	FR-CBS22-1114-2		NF3-TU-3	합성보	3	21	2027.11.13.
	FR-CBS22-1114-3	에스코트 PC	PC-TSC-2	합성보	2	16	2027.11.13.
	FR-CBS22-1114-4		PC-TSC-3	합성보	3	20	2027.11.13.
	FR-CBS23-0621-1		NF3-SH-2	합성보	2	16	2028.06.20.
	FR-CBS23-0621-2		NF3-SH-3	합성보	3	21	2028.06.20.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
(주)성현케미칼 [043-877-7808]	FR-CBS23-0621-3	에스코트 NF-Ⅲ	NF3-TSC-2	합성보	2	16	2028.06.20.
	FR-CBS23-0621-4		NF3-TSC-3	합성보	3	20	2028.06.20.
	FR-CCS25-0923-1		NF3-P-BOX-2	합성기둥	2	16	2030.09.22.
	FR-CCS25-0923-2		NF3-P-BOX-3	합성기둥	3	21	2030.09.22.
(주)성현케미칼 [043-877-7808]	FR-CBS22-0930-1	하이코트-ET 합성구조	ET-CG Beam-BS2	합성보	2	15	2027.09.29.
	FR-CBS22-0930-2		ET-KG Beam-BS3	합성보	3	20	2027.09.29.
	FR-CBS23-0721-1		ET-SlimFlo-BS3	합성보	3	20	2028.07.20.
	FR-CBS25-1015-1		ET-TSC-CBS2	합성보	2	15	2030.10.14.
	FR-CBS25-1015-2	하이코트-ET 합성구조	ET-TSC-CBS3	합성보	3	20	2030.10.14.
	FR-CBS25-1015-3		ET-HyFo-CBS2	합성보	2	14	2030.10.14.
	FR-CBS25-1015-4		ET-HyFo-CBS3	합성보	3	20	2030.10.14.
	FR-CCS25-1015-5	하이코트 PM	TMS(D-Column)-CCS3	합성기둥	3	21	2030.10.14.
	FR-CBS25-1217-1	하이코트-ET 합성구조	ET-CG-CBS3	합성보	3	20	2030.12.16.

## ▣ 도료피복 철골보[BP] 및 철골기둥[CP]

강남제비스코(주) [070-7096-3255]	BP21-0325-1	화이어 액스	SB-100(보용)	보	1	0.75	2026.03.24.
	BP21-0325-2		SB-110(보용)	보	1	0.7	2026.03.24.
	FR-CP24-1111-1		SB-2500(기둥용)	기둥	2	2.6	2029.11.10.
	FR-BP25-0714-3		SB-130(보용)	보	1	0.70.	2030.07.13.
	FR-BP25-0714-4		SB-130(기둥용)	기둥	1	0.70.	2030.07.13.
금강페인트공업(주) [054-338-7722]	CP22-0607-1	화이어커터 2016	FC-CP#21-1-1HR	기둥	1	0.75	2027.06.06.
	FR-CP23-0112-2		DASCO-DEERSi 2022-1	기둥	1	0.70	2028.01.11.
	FR-BP23-0530-1		FC-BP#21-3-1HR	보	1	0.80	2028.05.29.
(주)노루페인트 [031-467-6151]	CP18-0529-1	화이어블로킹(FIREBLOCKING)	화이어블로킹204(2시간용,기둥)	기둥	2	2.65	2028.05.28.
	CP18-0529-2		화이어블로킹205(2시간용,기둥)	기둥	2	2.65	2028.05.28.
	BP21-0826-1		화이어블로킹 213(보)	보	2	3.15	2026.08.25.
	BP22-0218-1		화이어블로킹 211(보)	보	2	3.15	2027.02.17.
	FR-CP23-0508-5		화이어블로킹 209(기둥)	기둥	2	2.55	2028.05.07.
	FR-CP23-0508-6		화이어블로킹 2011(기둥)	기둥	2	2.60	2028.05.07.
	FR-BP24-0429-1		화이어블로킹 105(보)	보	1	0.70	2029.04.28.
	FR-CP24-0429-2		화이어블로킹 105(기둥)	기둥	1	0.70	2029.04.28.
	FR-CP25-1117-3		화이어블로킹216(기둥)	기둥	2	0.55	2030.11.16.
	CP16-0517-1	플레임체크(FLAME CHECK)	플레임체크 ACT-300(기둥용)	합성기둥	3	4.15	2026.05.16.
삼화페인트공업(주) [031-499-0394]	CP17-0125-1		플레임체크 ACT-220(기둥용)	합성기둥	2	1.90	2027.01.24.
	CP20-1030-1		플레임체크 EXP-320 CFT(기둥용)	합성기둥	3	4.80	2025.10.29.
	BP21-0126-1	플레임체크	플레임체크 EXP-320 TSC(보용)	합성보	3	5.00	2026.01.25
	CP21-0406-1		플레임체크 SB-230(기둥용)	기둥	2	2.55	2026.04.05.
	BP21-0720-1		플레임체크 AU-310(보용)	합성보	3	3.25	2026.07.19.
	BP21-1006-1		플레임체크 SB-240(보용)	철골보	2	3.30	2026.10.05.
	CP21-1006-2		플레임체크 SB-240(기둥용)	철골기둥	2	2.55	2026.10.05.
	BP22-0127-1		플레임체크 TSC-220(보용)	합성보	2	1.30	2027.01.26.
	BP22-0127-2		플레임체크 EXP-220(보용)	철고보	2	7.20	2027.01.26.
	BP22-0127-3		플레임체크 EXP-220(기둥용)	철골기둥	2	7.20	2027.01.26.
	BP22-0413-1		플레임체크 SS-190(보용)	철골보	1	0.70	2027.04.12.
	CP22-0413-2		플레임체크 SS-190(기둥용)	철골기둥	1	0.70	2027.04.12.
	FR-BP22-1020-1		플레임체크 EXP-120(보용)	철골보	1	2.50	2027.10.19.
	FR-CP22-1020-2		플레임체크 EXP-120(기둥용)	철골기둥	1	2.50	2027.10.19.
	FR-BP24-0322-4		플레임체크 EXP-321(보용)	철골보	3	10.30	2029.03.21.
	FR-BP24-0322-5		플레임체크 EXP-321(기둥용)	철골기둥	3	9.95	2029.03.21.
	FR-BP25-0806-1		플레임체크 SS244(보용)	철골보	2	2.95	2030.08.05.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
(주)성현케미칼 [043-877-7808]	FR-BP25-0806-2	하이코트	플레임체크 SS245(보용)	철골 보	2	2.95	2030.08.05.
	FR-BP25-0806-3		플레임체크 SS246(보용)	철골 보	2	2.90	2030.08.05.
	FR-BP25-0806-4		플레임체크 SS247(보용)	철골 보	2	2.90	2030.08.05.
	FR-CP25-1219-8		플레임체크 SS244(기둥용)	철골 기둥	2	2.50	2030.12.19.
	FR-CP25-1219-9		플레임체크 SS245(기둥용)	철골 기둥	2	2.50	2030.12.19.
	FR-CP25-1219-10		플레임체크 SS246(기둥용)	철골 기둥	2	2.50	2030.12.19.
	FR-CP25-1219-11		플레임체크 SS247(기둥용)	철골 기둥	2	2.50	2030.12.19.
	BP21-0802-1		SH302-HyFo합성보	합성보	3	4.10	2026.08.01.
	CP21-0802-2		SH300-MT기둥	합성기둥	3	3.90	2026.08.01.
	BP21-1201-1		SH-111(보용)	보	1	0.75	2026.11.30.
	CP21-1201-2		SH-110(기둥용)	기둥	1	0.75	2026.11.30.
	CP21-1201-3		SH-111(기둥용)	기둥	1	0.75	2026.11.30.
	CP22-0210-1		SH300(D-Column)	합성기둥	3	3.95	2027.02.09.
	CP22-0511-1		SH-200 기둥용	기둥	2	2.55	2027.05.10.
(주)위너켐텍 [043-532-1859]	FR-BP23-0531-1		SH-201 보용	보	2	3.40	2028.05.30.
	FR-BP23-0531-1		SH-204(D-Column)	기둥	2	1.95	2029.04.29.
	FR-BP25-0224-1		SH-202 보용	철골보	2	3.00	2029.02.23.
	BP21-0616-1	FIRESHIELD WCT-1200	FIRESHIELD WCT-1200(BP-1H)	보	1	0.70	2026.06.15.
	CP21-0616-2		FIRESHIELD WCT-1200(CP-1H)	기둥	1	0.7	2026.06.15.
(주)케이씨씨 [031-288-3275]	BP21-1112-1		FIREMASK	FIREMASK AQ-1000(보)	보	1	0.70
	CP21-1112-2		FIREMASK	FIREMASK AQ-1000(기둥)	기둥	1	0.70
	CP21-1112-3		FIREMASK	FIREMASK AQ-2000(기둥)	기둥	2	2.70
	BP22-0104-3		FIREMASK	FIREMASK 3500(보)	보	1	4.70
	CP22-0104-4		FIREMASK	FIREMASK 3500(기둥)	기둥	1	4.70
	BP22-0120-1		FIREMASK	FIREMASK 3500 L/GREY(보)	보	1	3.70
	CP22-0120-2		FIREMASK	FIREMASK 3500 L/GREY(기둥)	기둥	1	3.70
	CP22-0311-1		FIREMASK	FIREMASK F-CFT 2002	합성기둥	2	2.25
	FR-BP22-1115-1		FIREMASK	FIREMASK AQ-2000(보)	보	2	3.05
	FR-BP24-0119-1		FIREMASK	FIREMASK SQ-1003(보)	보	1	0.70
	FR-CP24-0119-2		FIREMASK	FIREMASK SQ-1003(기둥)	보	1	0.70
	FR-BP25-0410-1		FIREMASK	FIREMASK 3005(보)	보	3	9.45
	FR-BP25-0410-2		FIREMASK	FIREMASK 3005(기둥)	기둥	3	9.45
	FR-CP25-0806-5		FIREMASK	FIREMASK SQ-2003(기둥)	기둥	2	2.50
	FR-BP25-0807-1		FIREMASK	FIREMASK SQ-2007(보)	보	2	2.85
	FR-CBP25-1219-4		FIREMASK	FIREMASK CG BEAM 2002	합성보	2	1.45
(주)한두화이어코트 [052-977-4700p]	BP21-0706-1	화이어코트(Fire Cote)	X-194(보)	보	1	0.75	2026.07.05.
	CP21-0706-2		X-194(기둥)	기둥	1	0.75	2026.07.05.
	BP21-0901-1		fire X-101(보)	보	1	2.60	2026.08.31.
	BP21-0901-2		fire X-301(보)	보	3	11.15	2026.08.31.
	BP21-0901-3		fire X-101(기둥)	기둥	1	2.65	2026.08.31.
	BP21-0901-4		fire X-301(기둥)	기둥	3	11.20	2026.08.31.
	CP21-1013-1		X-231(기둥)	기둥	2	2.70	2026.10.12.
	BP21-1227-2		X-233(보)	보	2	3.35	2026.12.26.
	CP22-0225-4		X-233(기둥)	기둥	2	2.60	2027.02.24.
	FR-BP23-0117-1		X-236(보)	보	2	3.00	2028.01.16.
	FR-BP23-0117-2		X-237(보)	보	2	3.05	2028.01.16.
	FR-CP23-0208-6		X-236(기둥)	기둥	2	2.60	2028.02.07.
	FR-BP23-0525-1		X-196(보)	보	1	0.70	2028.05.24.
	FR-CP23-0525-2		X-196(기둥)	기둥	1	0.70	2028.05.24.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
	FR-BP24-1011-1		fire X-203(보)	보	2	7.35	2029.10.10.
	FR-CP24-1011-2		fire X-203(기둥)	기둥	2	7.50	2029.10.10.
	FR-CP25-0407-3		X-239(기둥)	기둥	2	2.55	2030.04.06.
	FR-CP25-0407-4		X-240(기둥)	기둥	2	2.50	2030.04.06.
	FR-BP25-0804-1		X-242(보)	보	2	3.15	2030.08.03.
	FR-BP25-0922-1		fire X-302(보)	보	3	10.50	2030.09.21.
	FR-BP25-0922-2		fire X-303(보)	보	3	10.00	2030.09.21.
	FR-CP25-0922-3		fire X-303(기둥)	기둥	3	9.85	2030.09.21.

#### ▣ 도료피복 합성보[CBP] 및 도료피복 합성기둥[CCP]

상화페인트공업㈜ [031-499-03941]	FR-CBP22-1202-1	플레임체크(FLAME CHECK)	플레임체크 AU-210(보용)	합성보	2	1.25	2027.12.01.
(주)성현케미칼 [043-877-7808]	FR-CCP23-0112-1	하이코트	SH200-CFT	합성기둥	2	1.85	2028.01.11.
	FR-CBP-0115-1		SH203-HyFo합성보	합성보	2	1.25	2029.01.14.
	FR-CCP23-0703-1		SH300-CFT	합성기둥	3	3.75	2028.07.02.
	FR-CCP24-0430-1		SH204(D-Column)	합성기둥	2	1.95	2029.04.29.
	FR-CBP24-0819-1		SH200-KG Beam	합성 보	2	1.25	2029.08.18
	FR-CCP25-0609-1		FIRESHIELD IS-2200	FIRESHIELD I-CFT2200(기둥)	기둥	2	3.30
(주)케이씨씨 [031-288-3275]	FR-CBP23-0329-1	FIREMASK	FIREMASK TSC 3002	합성보	3	4.15	2028.03.28.
	FR-CBP23-0419-1		FIREMASK CG BEAM 3000	합성보	3	4.00	2028.04.18.
	FR-CCP26-0202-1		FIREMASK S-Column 3002	기둥	3	3.90	2031.02.01
(주)한두화이어코트 [052-977-4700]	FR-CCP22-0926	화이어코트(Fire Cote)	XI-201C(S-Column)	합성기둥	2	1.75	2027.09.25.
	FR-CBP23-0925-1		XI-200B(HyFO)	합성 보	2	1.30	2028.09.24

#### ▣ 스터드 벽체[WS]

강림산업㈜ [031-942-71111]	FR-WS23-0823-1	KL FSGP 101T	KL FSGP 101T	비내력벽	1	101	2028.08.22.
광성티엔엠㈜ [043-878-11051]	WS20-1228-4	KSGP-C-C150	KSGP-C-C150	비내력벽	1.5	156.6	2025.12.27.
	WS20-1228-5	KSGP-C-C200	KSGP-C-C200	비내력벽	2	164.6	2025.12.27.
	FR-WS24-0429-3	KSG SGP PANEL(KS-SGP-06-8)	KSGP06-CP-CH150H	비내력벽	1.5	134.1	2029.04.28.
	FR-WS24-0429-4	KSG SGP PANEL(KS-SGP-06S-8)	KSGP06S-CP-CH150H	비내력벽	1.5	134.1	2029.04.28.
	FR-WS24-0429-5	KSG SGP PANEL(KS-SGP-06-N)	KSGP06-P-CH150H	비내력벽	1.5	134.1	2029.04.28.
	FR-WS24-0429-6	KSG SGP PANEL(KS-SGP-06S-N)	KSGP06S-P-CH150H	비내력벽	1.5	134.1	2029.04.28.
	FR-WS24-0429-7	KSG SGP PANEL(KS-SGP-08-8)	KSGP08-CP-CH150H	비내력벽	1.5	134.3	2029.04.28.
	FR-WS24-0429-8	KSG SGP PANEL(KS-SGP-08-N)	KSGP08-P-CH150H	비내력벽	1.5	134.3	2029.04.28.
	FR-WS24-0429-9	KSG SGP PANEL(KS-SGP-08-8)	KSGP08-C-C150H	비내력벽	1.5	158.6	2029.04.28.
	FR-WS24-0429-10	KSG SGP PANEL(KS-SGP-08-N)	KSGP08-C150H	비내력벽	1.5	158.6	2029.04.28.
	FR-WS24-0429-11	KSG SGP PANEL(KS-SGP-08-8)	KSGP08-CP-CH200H	비내력벽	2	145.3	2029.04.28.
	FR-WS24-0429-12	KSG SGP PANEL(KS-KSP-08-N)	KSGP08-P-CH200H	비내력벽	2	145.3	2029.04.28.
	FR-WS24-0429-13	KSG SGP PANEL(KS-SGP-08-8)	KSGP08-C-C200H	비내력벽	2	166.6	2029.04.28.
	FR-WS24-0429-14	KSG SGP PANEL(KS-SGP-08-N)	KSGP08-C200H	비내력벽	2	166.6	2029.04.28.
	FR-WS25-0224-2		KF SGPN-CH901	비내력벽	1.5	128.9	2030.02.23.
	FR-WS25-0224-3		KF SGPN-CH1201	비내력벽	2	132.9	2030.02.23.
	FR-WS25-0224-4		KF SGPN-C901	비내력벽	1.5	156.4	2030.02.23.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
㈜디오이엔씨	FR-WS25-0224-5	KF SGP8 PANEL	KF SGPN-C1201	비내력벽	2	157.8	2030.02.23.
	FR-WS25-0224-6		KF SGP8-CH901	비내력벽	1.5	128.9	2030.02.23.
	FR-WS25-0224-7		KF SGP8-CH1201	비내력벽	2	132.9	2030.02.23.
	FR-WS25-0224-8		KF SGP8-CH1202	비내력벽	2	138.9	2030.02.23.
	FR-WS25-0224-9		KF SGP8-C901	비내력벽	1.5	156.4	2030.02.23.
	FR-WS25-0224-10		KF SGP8-C1201	비내력벽	2	157.8	2030.02.23.
	WS-CB26-0120-1	KF 모듈 CS8 901	KF M-CS8 901	비내력벽	1.5	160.4	2031.01.19.
	WS-CB26-0120-2	KF 모듈 CS8 1201	KF M-CS8 1201	비내력벽	2	161.8	2031.01.19.
	WS-CB26-0120-3	KF 모듈 CSN 901	KF M-CSN 901	비내력벽	1.5	160.4	2031.01.19.
	WS-CB26-0120-4	KF 모듈 CSN 1201	KF M-CSN 1201	비내력벽	2	161.8	2031.01.19.
㈜에이치에스파브 [031-947-8839#]	FR-WS26-0102-1	내화보드(SFB-100E)	DO-FW09SB-1H	비내력벽	1	119.68	2031.01.01.
	FR-WS26-0102-2		DO-FW11SB-1H-C	비내력벽	1	127.68	2031.01.02.
㈜유창 [031-499-9600#]	WS21-0301-1	HSGP 스텀드 벽체	HSGP-NC150	비내력벽	1.5	133.1	2026.02.28
	WS21-0301-2		HSGP-NCC150	비내력벽	1.5	131.2	2026.02.28
	WS21-0301-3		HSGP-NCH150	비내력벽	1.5	134.1	2026.02.28
	WS21-0301-4		HSGP-C200	비내력벽	2	141.1	2026.02.28
	WS21-0301-5		HSGP-CC200	비내력벽	2	139.2	2026.02.28
	WS21-0301-6		HSGP-CH200	비내력벽	2	140.1	2026.02.28
	FR-WS25-0828-1	HSGP 스텀드 벽체	HSMP-CC200	비내력벽	2	200	2030.08.27.
	FR-WS25-1106-1		HSGP-CH120F19T	비내력벽	2	134.1	2030.11.05
	FR-WS25-1106-2		HSGP-CH120F12T2P	비내력벽	2	140	2030.11.05
	FR-WS25-1106-3		HSGP-CC120F15T	비내력벽	2	131.2	2030.11.05
	FR-WS25-1106-4		HSGP-CC60F	비내력벽	1	126	2030.11.05
㈜우창 [031-499-9600#]	WS21-0913-1	YSP-2H-C153(U)	YSP-2H-C153(U)	비내력벽	2	153.2	2026.09.12.
	WS22-0104-1	YSP-1.5H-C123(U)	YSP-1.5H-C123(U)	비내력벽	1.5	123	2027.01.03.
	WS22-0104-2	YSP-2.0H-C131(U)	YSP-2.0H-C131(U)	비내력벽	2	131	2027.01.03.
	FR-WS24-0319-1	YSP-1.5H-CH132SQ(I)	YSP-1.5H-CH132SQ(I)	비내력벽	1.5	131.7	2029.03.18.
	FR-WS24-0726-1	YSP-2.0H-CH149SQ(II)	YSP-2.0H-CH149SQ(II)	비내력벽	2	149.4	2029.07.25.
	FR-WS26-0126-1	YSP(J)-1.5H-CH130SQ	YSP(J)-1.5H-CH130SQ	비내력벽	1.5	130.1	2031.01.25.
	FR-WS26-0126-2	YSP(J)-1.5H-CH130SQ	YSP(J)-2.0H-C156SQ	비내력벽	2	156.2	2031.01.25.
	FR-WS26-0126-3	YSP(J)-2.0H-CH145SQ	YSP(J)-2.0H-CH145SQ	비내력벽	2	145.1	2031.01.25.
	FR-WS26-0126-4	YSP(U)-2.0H-CH146LSQ	YSP(U)-2.0H-CH146LSQ	비내력벽	2	145.7	2031.01.25.
	FR-WS26-0126-5	YSP(U)-2.0H-CH148LSQ	YSP(U)-2.0H-CH148LSQ	비내력벽	2	147.6	2031.01.25.
	FR-WS26-0126-6	YSP(NJ)-1.5H-CH130SQ	YSP(NJ)-1.5H-CH130SQ	비내력벽	1.5	130.1	2031.01.25.
㈜우창 [031-499-9600#]	WS07-1227-1	KD-12DB	KD-12DB-F	비내력벽	1	100	표준구조
	WS07-1227-15 (KFRS WS-015)	KD-12DB	KD-12DB-FW	비내력벽	1	100	표준구조
	WS07-1227-2 (KFRS WS-011)	KD-12SW	KD-12SW-F	비내력벽	1	100	표준구조
	WS07-1227-16 (KFRS WS-012)	KD-12SW	KD-12SW-FW	비내력벽	1	100	표준구조
	WS07-1227-3 (KFRS WS-009)	KD-15DB	KD-15DB-F	비내력벽	1.5	110	표준구조
	WS07-1227-17 (KFRS WS-010)	KD-15DB	KD-15DB-FW	비내력벽	1.5	110	표준구조
	WS07-1227-4 (KFRS WS-016)	KD-15DBL	KD-15DBL-F	비내력벽	1.5	120	표준구조
	WS07-1227-18 (KFRS WS-017)	KD-15DBL	KD-15DBL-FW	비내력벽	1.5	120	표준구조

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
㈜케이씨씨 [031-288-3275]	WS07-1227-5 (KFRS WS-013)	KD-123SW	KD-123SW-F	비내력벽	1.5	112.5	표준구조
	WS07-1227-19 (KFRS WS-014)	KD-123SW	KD-123SW-FW	비내력벽	1.5	112.5	표준구조
	WS17-0508-1	KDJ-153SW(N)-P(SS)(J)	KDJ-153SW(N)-P(SS)(J)	비내력벽	2	147	2027.05.07.
	WS17-1013-1	KDJ-123SW-P	KDJ-123SW-P	비내력벽	1.5	139.5	2027.10.12.
	WS22-0314-1	KDJ-123SW(N)-PZ(SS)(J)	KDJ-123SW(N)-PZ(SS)(J)	비내력벽	1.5	139.5	2027.03.13.
	WS22-0314-2	KDJ-123SW(N)-PZ(SS)(J)-H	KDJ-123SW(N)-PZ(SS)(J)-H	비내력벽	1.5	139.5	2027.03.13.
	WS22-0314-3	KDJ-19HR-F	KDJ-19HR-F	비내력벽	2	200	2027.03.13.
	WS22-0314-4	KDJ-19HR-FW	KDJ-19HR-FW	비내력벽	2	200	2027.03.13.
	FR-WS23-0720-1	KDJ-15MP-V1	KDJ-15MP-V1	비내력벽	1.5	134	2028.07.19.
	FR-WS24-0318-1	KDJ-12SB-V1	KDJ-12SB-V1	비내력벽	0.5	75	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-2	KDJ-12DB-V1	KDJ-12DB-V1	비내력벽	1	100	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-3	KDJ-12SW-H-V1	KDJ-12SW-H-V1	비내력벽	1	100	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-4	KDJ-12MP-V1	KDJ-12MP-V1	비내력벽	1	112.5	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-5	KDJ-12TH-V1	KDJ-12TH-V1	비내력벽	1	124	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-6	KDJ-12RC-V1	KDJ-12RC-V1	비내력벽	1	124	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-7	KDJ-12SW-SP(J)-V1	KDJ-12SW-SP(J)-V1	비내력벽	1	125	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-8	KDJ-15DB-V1	KDJ-15DB-V1	비내력벽	1	127	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-9	KDJ-123SW-V1	KDJ-123SW-V1	비내력벽	1.5	110	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-10	KDJ-15TH-V1	KDJ-15TH-V1	비내력벽	1.5	112.5	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-11	KDJ-15RC-V1	KDJ-15RC-V1	비내력벽	2	134	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-12	KDJ-123SW-SP(J)V1	KDJ-123SW-SP(J)V1	비내력벽	2	135	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-13	KDJ-153SW-H-V1	KDJ-153SW-H-V1	비내력벽	1.5	139.5	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-14	KDJ-153SW-V1	KDJ-153SW-V1	비내력벽	2	120	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-15	KDJ-19DB-V1	KDJ-19DB-V1	비내력벽	1.5	120	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-16	KDJ-19DB-V1	KDJ-19DB-V1	비내력벽	2	126	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-17	KDJ-153SW-SP(J)V1	KDJ-153SW-SP(J)V1	비내력벽	2	147	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-18	KDJ-19MP-V1	KDJ-19MP-V1	비내력벽	1.5	150	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-19	KDJ-19RV-V1	KDJ-19RV-V1	비내력벽	1.5	150	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-20	KDJ-19TH-V1	KDJ-19TH-V1	비내력벽	2	150	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-21	KDJ-129RC-V1	KDJ-129RC-V1	비내력벽	2	151	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-22	KDJ-19HR-V1	KDJ-19HR-V1	비내력벽	2	200	2029.03.17.
	FR-WS24-0318-23	KDJ-193DB-V1	KDJ-193DB-V1	비내력벽	3	164	2029.03.17.
	FR-WS24-0404-1	KYC-12DB-V1	KYC-12DB-V1	비내력벽	1	100	2029.04.03.
	FR-WS24-0404-2	KYC-12SW-H-V1	KYC-12SW-H-V1	비내력벽	1	100	2029.04.03.
	FR-WS24-0404-3	KYC-12MP-V1	KYC-12MP-V1	비내력벽	1	124	2029.04.03.
	FR-WS24-0404-4	KYC-15DB-V1	KYC-15DB-V1	비내력벽	1.5	110	2029.04.03.
	FR-WS24-0404-5	KYC-123SW-H-V1	KYC-123SW-H-V1	비내력벽	1.5	112.5	2029.04.03.
	FR-WS24-0404-6	KYC-15MP-V1	KYC-15MP-V1	비내력벽	1.5	134	2029.04.03.
	FR-WS24-0404-7	KYC-153SW-H-V1	KYC-153SW-H-V1	비내력벽	2	120	2029.04.03.
	FR-WS24-0404-8	KYC-19DB-V1	KYC-19DB-V1	비내력벽	2	126	2029.04.03.
	FR-WS24-0404-9	KYC-19MP-V1	KYC-19MP-V1	비내력벽	2	150	2029.04.03.
	FR-WS24-0809-1	KDJ-12SW(HW) -H-V1	KDJ-12SW(HW) -H-V1	비내력벽	1	100	2029.08.08.
	FR-WS24-0809-2	KDJ-12DB(HW) -A1	KDJ-12DB(HW) -A1	비내력벽	1.5	100	2029.08.08.
	FR-WS24-0809-3	KDJ-12DB(HW) -V1	KDJ-12DB(HW) -V1	비내력벽	1.5	100	2029.08.08.
	FR-WS24-0809-4	KDJ-123SW(HW)-H-V1	KDJ-123SW(HW)-H-V1	비내력벽	1.5	112.5	2029.08.08.
	FR-WS24-0809-5	KDJ-15MP(W) -A1	KDJ-15MP(W) -A1	비내력벽	2	134	2029.08.08.
	FR-WS24-0809-6	KDJ-15MP(W) -V1	KDJ-15MP(W) -V1	비내력벽	2	134	2029.08.08.
	FR-WS24-0809-7	KDJ-19MP(피난벽체)-V1	KDJ-19MP(피난벽체)-V1	비내력벽	2	150	2029.08.08.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
㈜태우이엔지 [02-443-0487]	FR-WS24-0809-8	KDJ-153SW(W) -H-V1	KDJ-153SW(W) -H-V1	비내력벽	2	120	2029.08.08.
	FR-WS24-0809-9	KDJ-1215DB (HW)-A1	KDJ-1215DB (HW)-A1	비내력벽	2	107.5	2029.08.08.
	FR-WS24-0809-10	KDJ-1215DB (HW)-V1	KDJ-1215DB (HW)-V1	비내력벽	2	105	2029.08.08.
	FR-WS24-0809-11	KDJ-1215HR (HW)-V1	KDJ-1215HR (HW)-V1	비내력벽	2	179	2029.08.08.
	FR-WS24-0809-12	KDJ-1215SW (HW)-H-V1	KDJ-1215SW (HW)-H-V1	비내력벽	2	117.5	2029.08.08.
	FR-WS24-1213-1	KYC-12SB-V1	KYC-12SB-V1	비내력벽	0.5	75	2029.12.12.
	FR-WS24-1213-2	KYC-1519DB(H)-V1	KYC-1519DB(H)-V1	비내력벽	2	118	2029.12.12.
	FR-WS24-1213-3	KYC-1519HR(H)-V1	KYC-1519HR(H)-V1	비내력벽	2	192	2029.12.12.
	FR-WS24-1213-4	KYC-1519MP(H)-V1	KYC-1519MP(H)-V1	비내력벽	2	142	2029.12.12.
	FR-WS26-0121-1	KDJ-19DB-MDL(KF)	KDJ-19DB-MDL(KF)	비내력벽	2	180	2031.01.20
	FR-WS26-0121-2	KDJ-15DB-MDL(KF)	KDJ-15DB-MDL(KF)	비내력벽	1.5	164	2031.01.20
케이에스씨산업(주) [043-268-8088P]	WS21-0729-1	태우 내화SGP	TWD-001	비내력벽	1	128.1	2026.07.28.
	WS21-0729-2		TWD-002	비내력벽	1.5	131.2	2026.07.28.
	WS21-0729-3		TWD-003	비내력벽	1.5	135.6	2026.07.28.
	WS21-0729-4		TWD-004	비내력벽	1.5	136.2	2026.07.28.
	WS21-0729-5		TWD-005	비내력벽	1.5	132.6	2026.07.28.
	WS21-0729-6		TWD-007	비내력벽	2	147.6	2026.07.28.
	WS21-0729-7		TWD-008	비내력벽	2	144.2	2026.07.28.
크나우프석고보드(주) [02-6902-3100]	WS21-0709-1	케이에스씨 내화SGP	내화 SGP-100	비내력벽	1	127.6	2026.07.08.
	WS21-0709-2		내화 SGP-200	비내력벽	2	132.6	2026.07.08.
	WS21-0709-3	케이에스씨 KFSP	KFSP C-150	비내력벽	1.5	106.4	2026.07.08.
	WS21-0709-4		KFSP SQ-150	비내력벽	1.5	130.9	2026.07.08.
	FR-WS24-0325-1	케이에스씨 내화SGP	내화 SGP-1H	비내력벽	1	127.6	2029.03.24.
㈜크나우프 [02-6902-3100]	WS07-0122-1c	L-12DB-1	L-12DB-1	비내력벽	1	100	표준구조
	FR-WS23-0102-1	KNU-12FEW	KNU-12FEW	비내력벽	0.5	75	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-2	KNU-12DB	KNU-12DB	비내력벽	1	100	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-3	KNU-12WY	KNU-12WY	비내력벽	1	124	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-4	KNU-15DB	KNU-15DB	비내력벽	1.5	110	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-5	KNU-15WY	KNU-15WY	비내력벽	1.5	134	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-6	KNU-19DB	KNU-19DB	비내력벽	2	126	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-7	KNU-19WY	KNU-19WY	비내력벽	2	150	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-8	KNU-19S	KNU-19S	비내력벽	2	150	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-9	KNU-12SWB-H	KNU-12SWB-H	비내력벽	2	150	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-10	KNU-12SWB-SP(J)	KNU-12SWB-SP(J)	비내력벽	1	100	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-11	KNU-12TSW	KNU-12TSW	비내력벽	1	127	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-12	KNU-12TSW-H	KNU-12TSW-H	비내력벽	1.5	112.5	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-13	KNU-12TSW-SP(J)	KNU-12TSW-SP(J)	비내력벽	1.5	139.5	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-14	KNU-15TSW	KNU-15TSW	비내력벽	2	120	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-15	KNU-15TSW-H	KNU-15TSW-H	비내력벽	2	120	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-16	KNU-15TSW-SP(J)	KNU-15TSW-SP(J)	비내력벽	2	147	2028.01.01.
	FR-WS23-0102-17	KNU-19TB	KNU-19TB	비내력벽	3	164	2028.01.01.
	FR-WS23-0109-1	KND-12FEW	KND-12FEW	비내력벽	0.5	75	2028.01.08.
	FR-WS23-0109-2	KND-12DB	KND-12DB	비내력벽	1	100	2028.01.08.
	FR-WS23-0109-3	KND-12WY	KND-12WY	비내력벽	1	124	2028.01.08.
	FR-WS23-0109-4	KND-15DB	KND-15DB	비내력벽	1.5	110	2028.01.08.
	FR-WS23-0109-5	KND-15WY	KND-15WY	비내력벽	1.5	134	2028.01.08.
	FR-WS23-0109-6	KND-19DB	KND-19DB	비내력벽	2	126	2028.01.08.
	FR-WS23-0109-7	KND-19WY	KND-19WY	비내력벽	2	150	2028.01.08.
	FR-WS23-0109-8	KND-19S	KND-19S	비내력벽	2	150	2028.01.08.
	FR-WS23-0109-9	KND-12SWB-H	KND-12SWB-H	비내력벽	2	150	2028.01.08.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
	FR-WS23-0109-10	KND-12TSW-H	KND-12TSW-H	비내력벽	1.5	112.5	2028.01.08.
	FR-WS23-0831-1	KNU 125SWB	KNU 125SWB	비내력벽	1	100	2028.08.30.
	FR-WS23-0831-2	KNU-1215WY-A	KNU-1215WY-A	비내력벽	1.5	129	2028.08.30.
	FR-WS23-0831-3	KNU-1215WY-AF	KNU-1215WY-AF	비내력벽	1.5	131.5	2028.08.30.
	FR-WS23-0831-4	KNU-1519DB-A	KNU-1519DB-A	비내력벽	2	118	2028.08.30.
	FR-WS23-0831-5	KNU-1519DB-AF	KNU-1519DB-AF	비내력벽	2	122	2028.08.30.
	FR-WS23-0831-6	KNU-1519WY-A	KNU-1519WY-A	비내력벽	2	142	2028.08.30.
	FR-WS23-0831-7	KNU-1519WY-AF	KNU-1519WY-AF	비내력벽	2	146	2028.08.30.
	FR-WS23-0831-8	KNU-12TSW-A-H	KNU-12TSW-A-H	비내력벽	1.5	112.5	2028.08.30.
	FR-WS23-0831-9	KNU-15TSW-A-H	KNU-15TSW-A-H	비내력벽	2	120	2028.08.30.
	FR-WS23-0831-14	KND-15TSW-H	KND-15TSW-H	비내력벽	2	120	2028.08.30.
	FR-WS24-0528-1	KNU-12TSW-SP(H-100)	KNU-12TSW-SP(H-100)	비내력벽	1.5	139.5	2029.05.27
	FR-WS24-0528-2	KNU-12TSW-SP(H-125)	KNU-12TSW-SP(H-125)	비내력벽	1.5	164.5	2029.05.27
	FR-WS24-0528-3	KNU-12TSW-SP(H-150)	KNU-12TSW-SP(H-150)	비내력벽	1.5	189.5	2029.05.27

## ▣ 건축용 철강재 벽체[WP]

강립산업㈜ [031-942-7111]	FR-WP23-0421-1	KL-FSGP 131T	KL-FSGP 131T	비내력벽	1.5	131	2028.04.20.
	FR-WP23-0421-2	KL-FSGP 139T	KL-FSGP 139T	비내력벽	2	139	2028.04.20.
	WP21-1105-1		경기 그라스울 벽판(GG-123T-2)	비내력벽	1	122.9	2026.11.04.
	WP21-1105-2		경기 그라스울 벽판(C3-150T)	비내력벽(외벽)	1	149.9	2026.11.04.
	WP22-0520-1		경기 그라스울 벽판(C1-150T)	비내력벽(외벽)	1	150	2027.05.19.
	WP22-0520-2		경기 그라스울 벽판(징크-150T)	비내력벽(외벽)	1	150	2027.05.19.
	WP22-0520-3		경기 그라스울 벽판(메탈-150T)	비내력벽(외벽)	1	150	2027.05.19.
㈜경기산업 [031-481-8204p]	WP22-1103-1	경기 미네랄울 벽판	경기 미네랄울 무하지 벽판(125T)	비내력벽	1	125	2027.11.29.
	FR-WP23-1201-1	경기 그라스울 판넬	경기 그라스울 무하지 벽판(500골-150T)	비내력벽(외벽)	1	150	2028.11.30.
	FR-WP22-1103-2	경기 그라스울 벽판	경기 그라스울 벽판(500골-150T)	비내력벽(외벽)	1	150	2027.11.29.
	FR-WP24-0326-1	경기 그라스울 판넬	경기 그라스울 무하지 벽판(123T-2)	비내력벽	1	123	2029.03.25.
	FR-RP24-0826-1		경기 그라스울 데크 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2029.08.25.
	FR-RP24-0826-2		경기 그라스울 벽판(C1-150T-48K)	비내력벽	1	150	2029.08.25.
	FR-RP24-0826-3		경기 그라스울 벽판 (메탈-150T-48K)	비내력벽	1	150	2029.08.25.
	FR-RP24-0826-4		경기 미네랄울 무하지 벽판 (H-123T)	비내력벽	1	123	2029.08.25.
㈜광스틸 [041-581-7773p]	FR-WP22-1206-1	광스틸 그라스울 판넬	광스틸 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	123	2027.12.05.
	FR-WP22-1206-2		광스틸 리벳레스 그라스울 벽판(메탈 136T)	비내력벽(외벽)	0.5	136.3	2027.12.05.
	FR-WP24-0826-5		광스틸 리벳레스 48K 그라스울 벽판(100T)	비내력벽	0.5	100	2029.08.25.
	FR-WP25-0716-1		광스틸 리벳레스 그라스울 500골(BK500-01, 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.07.15.
	FR-WP25-0716-2		광스틸 리벳레스 그라스울 BK벽판(KB-01, 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.07.15.
	FR-WP25-0716-3		광스틸 리벳레스 그라스울 KV-80벽판(KV80-01, 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.07.15.
	FR-WP25-0716-4		광스틸 리벳레스 48K 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	123	2030.07.15.
㈜기린산업 [041-354-7166p]	FR-WP24-0531-9		기린 무하지 그라스울 벽판(BG-125T)(GNBB-125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.30.
	FR-WP24-0531-10		기린 무하지 그라스울 벽판(BG-125T)(GNFF-V-125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.30.
	FR-WP24-0531-11		기린 무하지 그라스울 벽판(FG-125T)(GNFF-H-125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.30.
	FR-WP24-0531-12		기린 무하지 그라스울 벽판(FBO-125T)(GBFF-125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.30.
	FR-WP24-0531-13		기린 무하지 그라스울 벽판(FBO500-125T)(FBM500B-125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.30.
	FR-WP24-0531-14		기린 무하지 그라스울 벽판(FBO250-125T)(GBM250B-125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.30.
	WP22-0120-3		나라 그라스울 벽판(123T) 리벳레스	비내력벽	1	122.9	2027.01.19.
	WP22-0120-4		나라 그라스울 벽판(RP-123T) 리벳레스	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.01.19.
	FR-WP22-1011-1		나라 그라스울 벽판(RP-100T) 리벳레스	비내력벽(외벽)	0.5	99.9	2027.10.10.
	FR-WP22-1011-2		나라 그라스울 벽판(123T-H) 리벳레스	비내력벽	1	122.9	2027.10.10.
	FR-WP22-1011-3		나라 그라스울 벽판(RP-123T) 리벳레스	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.10.10.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
㈜나라판넬순천 [061-727-8058]	FR-WP22-1011-4	나라 미네랄울 판넬	나라 그라스울 벽판(V70-123T) 리벳레스	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.10.10.
	FR-WP22-1011-5		나라 그라스울 벽판(123T-V) 리벳레스	비내력벽	1	122.9	2027.10.10.
	FR-WP22-1011-6		나라 미네랄울 벽판(123T-V) 리벳레스	비내력벽	1	122.9	2027.10.10.
	FR-WP22-1011-7		나라 미네랄울 벽판(RP-123T) 리벳레스	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.10.10.
	FR-WP22-1011-8		나라 미네랄울 벽판(V70-123T) 리벳레스	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.10.10.
	FR-WP23-0327-1	나라 무하지 그라스울 판넬	나라 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(V-125T)	비내력벽	1	125	2028.03.26.
	FR-WP23-0327-2		나라 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(H-125T)	비내력벽	1	125	2028.03.26.
	FR-WP23-0327-3		나라 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(RP1-125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2028.03.26.
	FR-WP23-0327-4		나라 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(V-200T)	비내력벽	1.5	200	2028.03.26.
	FR-WP23-0327-5	나라 리벳레스 그라스울 판넬	나라 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(RP1-200T)	비내력벽(외벽)	1.5	200	2028.03.26.
	FR-WP24-0202-3		나라 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(V-100T)	비내력벽	0.5	100	2029.02.01.
	FR-WP24-0202-4		나라 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(RP1-100T)	비내력벽(외벽)	0.5	100	2029.02.01.
	FR-WP24-0202-5		나라 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(V-123T,ST)	비내력벽	1	123	2029.02.01.
	FR-WP24-0202-6		나라 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(V-123T,ST-P)	비내력벽	1	123	2029.02.01.
	FR-WP24-0202-7		나라 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(RP1-123T,ST)	비내력벽(외벽)	1	123	2029.02.01.
	FR-WP24-0202-8		나라 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(RP1-123T,ST-P)	비내력벽(외벽)	1	123	2029.02.01.
	FR-WP25-1030-3	나라 불연 그라스울 판넬	나라 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(RP1,N-100T)	비내력벽(외벽)	0.5	100	2030.10.29.
	FR-WP25-1030-4		나라 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(VN-100T)	비내력벽	0.5	100	2030.10.29.
	FR-WP25-1030-5		나라 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(H-123T)	비내력벽	1	123	2030.10.29.
㈜나라판넬 사천 [055-786-8058]	WP22-0704-1	나라 그라스울 판넬	나라SA 리벳레스 그라스울 벽판(123T-V)	비내력벽	1	122.9	2027.07.03.
	WP22-0704-2		나라SA 리벳레스 그라스울 벽판(123T-H)	비내력벽	1	122.9	2027.07.03.
	WP22-0704-3		나라SA 리벳레스 그라스울 벽판(RP 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.07.03.
	WP22-0704-4		나라SA 리벳레스 그라스울 벽판(V45 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.07.03.
	FR-WP25-0715-8	나라SA 무하지 그라스울 판넬	나라SA 무하지 그라스울 벽판(V-123T)	비내력벽	1	123	2030.07.14.
	FR-WP25-0715-9		나라SA 무하지 그라스울 벽판(VB-184T)	비내력벽	2	184	2030.07.14.
㈜동부아디아 [054-338-1100]	WP21-0719-1	동부 그라스울 판넬	동부 리벳레스 그라스울 벽판(100T)	비내력벽	0.5	99.9	2026.07.18.
	WP21-0719-2		동부 리벳레스 그라스울 벽판(BT 100T)	비내력벽(외벽)	0.5	99.9	2026.07.18.
	WP21-0719-3		동부 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	122.9	2026.07.18.
	WP21-0719-4		동부 리벳레스 그라스울 벽판(123T)-B	비내력벽	1	122.9	2026.07.18.
	WP21-0719-5		동부 리벳레스 그라스울 벽판(BT 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2026.07.18.
	WP21-0719-6		동부 리벳레스 그라스울 벽판(매탈 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2026.07.18.
	FR-WP24-0531-3		동부 그라스울 벽판(ZI 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2029.05.30.
	FR-WP24-0531-4		동부 그라스울 벽판(MT 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2029.05.30.
	FR-WP24-0531-5		동부 그라스울 벽판(BL-250 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2029.05.30.
	FR-WP24-0531-6		동부 그라스울 벽판(123T-V)	건축물의 비내력벽	1	123	2029.05.30.
	FR-WP24-0531-7		동부 그라스울 벽판(123T-CV)	건축물의 비내력벽	1	123	2029.05.30.
	FR-WP24-0531-8		동부 그라스울 벽판(123T-CH)	건축물의 비내력벽	1	123	2029.05.30.
	FR-WP25-0711-1		동부 그라스울 벽판	비내력벽	1	100	2030.07.10.
㈜동부판넬 [062-513-0381]	FR-WP22-1124-1	동부 그라스울 판넬	동부 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	122.9	2027.11.23.
	FR-WP22-1124-2		동부 리벳레스 그라스울 벽판(계 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.11.23.
동양판넬공업㈜ [031-862-6384]	WP21-1222-4	동양 그라스울 판넬	동양 리벳레스 그라스울 벽판(BT 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2026.12.21.
	FR-WP23-0317-3		동양 무하지 그라스울 벽판(125T)-2	비내력벽	1	125	2028.03.16.
	FR-WP24-0219-2	동양 플러스 벽판	동양 플러스 벽판(125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.2.18.
	WP21-0726-3	동천 리벳레스 그라스울 판넬	동천 리벳레스 그라스울 벽판(200T)	비내력벽	1.5	200	2026.07.25.
	WP22-0316-2		동천 리벳레스 그라스울 벽판 (H-200T)	비내력벽	1.5	200	2027.03.15.
	WP22-0518-1		동천 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(H-125T)	비내력벽	1	125	2027.05.17.
	WP22-0518-2		동천 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(125T)-2	비내력벽	1	125	2027.05.17.
	WP22-0518-3		동천 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(125T)-3	비내력벽	1	125	2027.05.17.
	FR-WP22-0808-1		동천 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(BT1 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2027.08.07.
	FR-WP22-0808-2		동천 무하지 볼트레스 그라스울 벽판(BT3 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2027.08.07.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간	
㈜동천 [031-681-2400]	FR-WP22-0808-4	동천 그라스울 판넬	동천 무하지 볼트레스 징크 판넬(138T)	비내력벽(외벽)	1	138	2027.08.07.	
	FR-WP23-0626-1		동천 무하지 그라스울 가공메탈(150T)	비내력벽(외벽)	1	150	2028.06.25.	
	FR-WP23-0626-2		동천 무하지 그라스울 일반메탈(150T)	비내력벽(외벽)	1	150	2028.06.25.	
	FR-WP23-0626-3		동천 무하지 그라스울 벽판(125T)	비내력벽	1	125	2028.06.25.	
	FR-WP24-01318-24		동천 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(150T/48K)	비내력벽	1.5	150	2029.03.17.	
	FR-WP24-01318-25		동천 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(BT1/100T)	비내력벽(외벽)	0.5	100	2029.03.17.	
	FR-WP24-01318-26		동천 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(BT1/200T)	비내력벽(외벽)	1.5	200	2029.03.17.	
	FR-WP24-01318-27		동천 무하지 리벳레스 미네랄울 벽판(125T)	비내력벽	1	125	2029.03.17.	
	FR-WP24-01318-28		동천 무하지 리벳레스 미네랄울 벽판(BT3 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.03.17.	
	FR-WP25-0217-6		동천 무하지 리벳레스 G/W 벽판(BT1 150T)-1	비내력벽(외벽)	1	150	2030.02.16.	
	FR-WP25-0217-7		동천 무하지 리벳레스 G/W 벽판(V80)	비내력벽(외벽)	1	150	2030.02.16.	
㈜디에스강재 [061-333-7804]	FR-WP24-0709-1	디에스강재 그라스울 판넬	디에스강재 그라스울 내외벽판 무하지 100T (48K)	건축물의 비내력벽	0.5	100	2029.07.08.	
	FR-WP24-0709-2		디에스강재 그라스울 RP-1벽판 125T	건축물의 비내력벽	1	125	2029.07.08.	
	FR-WP24-0709-3		디에스강재 그라스울 RP-1000벽판 125T	건축물의 비내력벽	1	125	2029.07.08.	
	FR-WP24-0709-4		디에스강재 그라스울 징크벽판 125T	건축물의 비내력벽	1	125	2029.07.08.	
	WP22-0803-1		디에스 그라스울 판넬	디에스 그라스울 리벳레스 V-45 123T	비내력벽	1	123	2027.08.02.
㈜디에스판넬 [063-700-7785]	FR-WP23-0718-4	디에스강재 그라스울 판넬	디에스 그라스울 리벳레스 내외벽판 무하지 125T-48K	비내력벽	0.5	125	2028.07.17.	
	FR-WP24-0709-1		디에스강재 그라스울 내외벽판 무하지 100T (48K)	비내력벽	0.5	100	2029.07.08.	
	FR-WP24-0709-2		디에스강재 그라스울 RP-1벽판 125T	비내력벽(외벽)	1	125	2029.07.08.	
	FR-WP24-0709-3		디에스강재 그라스울 RP-1000벽판 125T	비내력벽(외벽)	1	125	2029.07.08.	
	FR-WP24-0709-4		디에스강재 그라스울 징크벽판 125T	비내력벽	1	125	2029.07.08.	
㈜바이오엔드바이오 [062-944-4055]	WP21-0827-1	비엔비 리벳레스 그라스울 판넬	비엔비 리벳레스 그라스울 벽판(BT 100T)	비내력벽(외벽)	0.5	99.9	2026.08.26.	
	WP21-0827-2		비엔비 리벳레스 그라스울 벽판(BT 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2026.08.26.	
	WP21-0827-3		비엔비 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽(내벽 및 외벽)	1	122.9	2026.08.26.	
	WP21-0827-4		비엔비 리벳레스 그라스울 벽판(123T)-A	비내력벽(내벽 및 외벽)	1	122.9	2026.08.26.	
㈜벽진피앤티 [053-585-8888]	WP21-0713-1	벽진 리벳리스 그라스울 판넬	벽진 리벳레스 그라스울 벽판(125T)	비내력벽	1	124.9	2026.07.12.	
	WP21-0713-2		벽진 리벳레스 그라스울 벽판(125T)-A	비내력벽	1	124.9	2026.07.12.	
	WP21-0713-3		벽진 리벳레스 그라스울 벽판(V80 125T)	비내력벽(외벽)	1	124.9	2026.07.12.	
	WP22-0207-1		벽진 리벳레스 그라스울 벽판(징크 125T)	비내력벽(외벽)	1	124.9	2027.02.06.	
	WP22-0207-2		벽진 리벳레스 그라스울 벽판(BT 125T)	비내력벽(외벽)	1	124.9	2027.02.06.	
	FR-WP23-0727-1		벽진(P&T) 포켓형 리벳레스 그라스울 판넬	벽진(P&T) 포켓형 리벳레스 그라스울 판넬(벽판 125T)-수직구조	비내력벽	1	125	2028.07.26.
	FR-WP24-0305-1		벽진 포켓형 리벳레스 그라스울 벽판	벽진 포켓형 리벳레스 그라스울 벽판(125T)-A	비내력벽	1	125	2029.03.04.
	FR-WP24-0514-1		벽진 리벳레스 그라스울 벽판(R.P-3골 125T)	벽진 리벳레스 그라스울 벽판(외벽)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.05.13.
	FR-WP24-0514-2		벽진 리벳레스 그라스울 벽판(V80 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.05.13.	
	FR-WP24-0514-3		벽진 리벳레스 그라스울 벽판(125T)-수직	비내력벽	1	125	2029.05.13.	
	FR-WP24-0514-4	벽진 리벳리스 그라스울 판넬	벽진 리벳레스 그라스울 벽판(징크 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.05.13.	
	FR-WP24-0514-5		벽진 리벳레스 그라스울 벽판(매탈 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.05.13.	
	FR-WP24-1230-1		벽진 포켓형 리벳레스 그라스울 벽판(125T)-무하지수평	비내력벽	1	125	2029.12.29.	
	FR-WP24-1230-2		벽진 포켓형 리벳레스 그라스울 벽판(125T)-무하지(세라크울)수직	비내력벽	1	125	2029.12.29.	
	FR-WP25-0811-1		경산공장 포켓형 리벳레스 그라스울 무하지 벽판 125T(수직구조)	비내력벽	1	125	2030.08.10.	
	FR-WP25-0811-2		벽진 경산공장 포켓형 리벳레스 그라스울 무하지 벽판	비내력벽(외벽)	1	125	2030.08.10.	
	FR-WP25-0811-3		벽진 경산공장 리벳레스 그라스울 무하지 벽판	비내력벽(외벽)	1	125	2030.08.10.	
	FR-WP25-1205-5	벽진 대구공장 포켓형 리벳레스 그라스울 벽판	벽진 대구공장 포켓형 리벳레스 그라스울 벽판 125T(수직구조)	비내력벽	1	125	2030.12.04.	
	FR-WP25-1205-6		벽진 대구공장 포켓형 리벳레스 그라스울 벽판 (BT-500 125T)	비내력벽	1	125	2030.12.04.	
㈜비퍼판넬 [041-742-4243]	WP20-0910-1	비버 그라스울 판넬	비버 그라스울 벽판(200T)	비내력벽	1.5	200	2025.09.09.	
	WP21-0802-1		비버 리벳레스 그라스울 벽판(125T)	비내력벽	1	125	2026.08.01.	
	WP21-0915-1		비버 리벳레스 그라스울 벽판(125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2026.09.14.	
	FR-WP23-0227-1		비버 무하지 그라스울 벽판(125T 63K)	비내력벽	1	125	2028.02.26.	
	FR-WP23-0227-2		비버 무하지 볼트레스 벽판(BT-1 150T)	비내력벽(외벽)	1	150	2028.02.26.	
	FR-WP23-0227-3		비버 무하지 그라스울 벽판(200T)	비내력벽	1.5	200	2028.02.26.	

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
새롬패널㈜ 파주 [031-957-0479]	FR-WP23-1117-1	새롬 리벳레스 그라스울 패널	비버 무하지 그라스울 벽판(125T/48K)	비내력벽	1	125	2028.11.16.
	FR-WP23-1117-2		비버 무하지 불트레스 벽판(BT-1 125T/48K)	비내력벽(외벽)	1	125	2028.11.16.
	WP21-1015-1		새롬 리벳레스 그라스울 벽판(BT-C 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2026.10.14.
	WP21-1015-2		새롬 리벳레스 그라스울 벽판(징크 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2026.10.14.
	WP21-1015-3		새롬 리벳레스 그라스울 벽판(매탈 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2026.10.14.
	WP21-1015-4		새롬 리벳레스 그라스울 벽판(200T)	비내력벽	1.5	200	2026.10.14.
	FR-WP23-0703-2	새롬 그라스울 패널	새롬 무하지 리벳레스 그라스울 벽판-A(123T)	비내력벽	1	123	2028.07.02.
	FR-WP23-0703-3		새롬 무하지 리벳레스 그라스울 벽판-B(123T)	비내력벽	1	123	2028.07.02.
	FR-WP23-0703-4		새롬 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(BT-500 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2028.07.02.
	FR-WP23-0703-5		새롬 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(BT-V 150T)	비내력벽	1	150	2028.07.02.
	FR-WP24-0228-1		새롬 무하지 그라스울 벽판(125T-A)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.02.27.
	FR-WP24-0228-2		새롬 무하지 그라스울 벽판(125T-B)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.02.27.
	FR-WP24-0228-3		새롬 무하지 그라스울 벽판(BT-RP 125T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	125	2029.02.27.
	FR-WP24-0228-4		새롬 무하지 그라스울 벽판(징크 125T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	125	2029.02.27.
	FR-WP24-0821-1	새롬 무하지 그라스울 패널	새롬 무하지 그라스울 벽판(BT-RP 100T)	축물의 비내력벽(외벽)	0.5	100	2029.08.20.
	FR-WP24-0821-2		새롬 무하지 그라스울 벽판(100T)	건축물의 비내력벽	0.5	100	2029.08.20.
	FR-RP24-0821-3	새롬 그라스울 패널	새롬 그라스울 지붕판(150T-A)	건축물의 지붕	0.5	150	2029.08.20.
	FR-RP24-0821-4		새롬 그라스울 징크 지붕판(150T-A)	건축물의 지붕	0.5	150	2029.08.20.
새롬패널㈜ 화성 [031-351-0479]	WP21-0324-1	새롬 리벳레스 그라스울 패널	새롬 리벳레스 그라스울 벽판(125T)	비내력벽(외벽 및 내벽)	1	124.9	2026.03.23.
	WP21-0324-2		새롬 리벳레스 그라스울 벽판(V70 125T)	비내력벽(외벽)	1	124.9	2026.03.23.
	WP21-0324-3		새롬 리벳레스 그라스울 벽판(BT500 125T)	비내력벽(외벽)	1	124.9	2026.03.23.
	FR-WP24-0715-7	새롬 무하지 그라스울 패널	새롬 무하지 그라스울 벽판(NH-1 125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-8		새롬 무하지 그라스울 벽판(BTR 125T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	125	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-9		새롬 무하지 그라스울 벽판(BTC 125T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	125	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-10		새롬 무하지 그라스울 벽판(메탈 125T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	125	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-11		새롬 무하지 그라스울 벽판(B-징크 125T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	125	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-12		새롬 무하지 그라스울 벽판(NPV-1 125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-13		새롬 무하지 그라스울 벽판(NPH-1 125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-14		새롬 무하지 그라스울 벽판(C-징크-2 125T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	125	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-15		새롬 무하지 그라스울 벽판(NV-2 125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-16		새롬 무하지 그라스울 벽판(NPV-2 125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-17		새롬 무하지 그라스울 벽판(BTR 150T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	150	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-18		새롬 무하지 그라스울 벽판(BTV 150T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	150	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-19		새롬 무하지 그라스울 벽판(BTC 150T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	150	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-20		새롬 무하지 그라스울 벽판(메탈 150T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	150	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-21		새롬 무하지 그라스울 벽판(B-징크 150T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	150	2029.07.14.
	FR-WP24-0715-22		새롬 무하지 그라스울 벽판(C-징크 150T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	150	2029.07.14.
(주)성우패널시스템 [031-882-8533]	FR-WP24-1119-1	새롬 무하지 그라스울 패널	새롬 무하지 그라스울 벽판(NV-1 125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.11.18.
	FR-WP24-1119-2		새롬 무하지 그라스울 벽판(BTV 125T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	125	2029.11.18.
	FR-WP24-1119-3		새롬 무하지 그라스울 벽판(C-징크-1 125T)	축물의 비내력벽(외벽)	1	125	2029.11.18.
	FR-WP23-0203-4	성우 그라스울 패널	성우 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	123	2028.02.02.
	FR-WP23-0203-5		성우 리벳레스 그라스울 벽판(BT 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2028.02.02.
	FR-WP23-0203-6		성우 리벳레스 그라스울 벽판(징크 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2028.02.02.
	FR-WP25-0217-1		성우 무하지 그라스울 벽판(F-123T)	비내력벽	1	123	2030.02.16.
	FR-WP25-0217-2		성우 그라스울 벽판(BT1000-123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.02.16.
	FR-WP25-1219-1		성우 무하지 그라스울 벽판(150T)	비내력벽	1.5	150	2030.12.18.
	FR-WP25-1219-2		성우 무하지 그라스울 벽판(BT250 100T)	비내력벽	0.5	100	2030.12.18.
	FR-WP25-1219-3		성우 무하지 그라스울 벽판(BT250 123T)	비내력벽	1	123	2030.12.18.
	WP22-0503-1		세진 리벳레스 그라스울 벽판(WB-BT 100T)	비내력벽(외벽)	0.5	99.9	2027.05.02.
㈜세진파넬	WP22-0503-2		세진 리벳레스 그라스울 벽판(125T)	비내력벽	1	124.9	2027.05.02.

신청업체명 (표준인정번호)	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
(주)파인글 [054-455-1218]	WP22-0503-3	세진 그라스울 판넬	세진 리벳레스 그라스울 벽판(WB-BT 125T)	비내력벽(외벽)	1	124.9	2027.05.02.
	FR-WP23-0327-6		세진 리벳레스 무하지 그라스울 벽판(PK-125T)-1	비내력벽	1	125	2028.03.26.
	FR-WP23-0327-7		세진 리벳레스 그라스울 벽판(징크 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2028.03.26.
	WP22-0405-1		스카이 리벳레스 그라스울 벽판(BT 100T)	비내력벽(외벽)	0.5	99.9	2027.04.04.
	WP22-0405-2		스카이 리벳레스 그라스울 벽판(BT 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.04.04.
	WP22-0602-1		스카이 리벳레스 그라스울 벽판(100T)-0.5H	비내력벽	0.5	99.9	2027.06.01.
	WP22-0602-2		스카이 리벳레스 그라스울 벽판(123T)-1H	비내력벽	1	122.9	2027.06.01.
	FR-WP23-1004-1		스카이 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(징크 123T)-2	비내력벽(외벽)	1	123	2028.10.03.
	FR-WP23-1004-2		스카이 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(V45 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2028.10.03.
	FR-WP25-0305-1		스카이 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(100T)	비내력벽	0.5	100	2030.03.04.
(주)스카이인슈판넬 [041-732-7722]	FR-WP25-0305-2	스카이 그라스울 판넬	스카이 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	123	2030.03.04.
	FR-WP25-0305-3		스카이 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(BT 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.03.04.
	FR-WP25-0305-4		스카이 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(V45 123T)-1	비내력벽(외벽)	1	123	2030.03.04.
	FR-WP25-0305-5		스카이 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(징크 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.03.04.
	FR-WP23-0208-1		신우 골드 리벳레스 그라스울 벽판(SGW-125T)	비내력벽	1	125	2028.02.07.
	FR-WP23-0208-2		신우 골드 리벳레스 그라스울 벽판(SGF-125T)	비내력벽	1	125	2028.02.07.
	FR-WP23-0208-3		신우 골드 리벳레스 그라스울 벽판(SGW-500-125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2028.02.07.
㈜신우산업 [042-933-2170]	FR-WP23-0208-4	신우골드 그라스울 판넬	신우 골드 리벳레스 그라스울 벽판(SGW-200T)	비내력벽	1.5	200	2028.02.07.
	FR-WP23-0208-5		신우 골드 리벳레스 그라스울 벽판(SGF-200T)	비내력벽	1.5	200	2028.02.07.
	FR-WP24-0905-1		신우 골드 리벳레스 무하지 그라스울 벽판(SGF-125T-48K)	비내력벽	1	125	2029.09.04.
	FR-WP24-0905-2		신우 골드 리벳레스 무하지 그라스울 벽판(SGW-500-125T-48K)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.09.04.
	FR-WP25-0422-1		신우 골드 리벳레스 무하지 그라스울 벽판(SGW-125T-48K)	비내력벽	1	125	2030.04.21.
	FR-WP25-0422-2		신우 골드 리벳레스 무하지 그라스울 벽판(SGW-184T-48K)	비내력벽	1.5	184	2030.04.21.
	FR-WP25-0422-3		신우 골드 리벳레스 무하지 그라스울 벽판(SGW 1000-125T-48K)	비내력벽(외벽)	1	125	2030.04.21.
	FR-WP25-0422-4		신우 골드 그라스울 매탈(SGF-METAL 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2030.04.21.
	FR-WP23-0905-1	쌍마 그라스울 판넬	쌍마 그라스울 벽판(125T)-B	비내력벽	1	125	2028.09.04.
	FR-WP24-0318-29		쌍마 그라스울 벽판(BT 125T)	비내력벽	1	125	2029.03.17.
(주)아이에스판넬 [054-977-7113]	FR-WP23-0109-1	아이에스 그라스울 판넬	아이에스 리벳레스 그라스울 벽판 (123T)	비내력벽	1	123	2028.01.08.
	FR-WP23-0109-2		아이에스 리벳레스 그라스울 벽판 (BT 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2028.01.08.
	FR-WP23-0109-3		아이에스 리벳레스 그라스울 벽판 (V75 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2028.01.08.
	FR-WP23-0109-4		아이에스 리벳레스 그라스울 벽판 (징크 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2028.01.08.
에스와이㈜ 인주3지점 [041-588-1133]	WP22-0707-1	에스와이 우레탄 내화시스템 벽판	SY3W-U 100T-b	비내력벽	0.5	100	2027.07.06.
에스와이㈜ 인주지점 [041-533-8095]	WP21-0826-2	내화 클린 패널	FRC-P 125T	비내력벽	1	125	2026.08.25.
	WP21-0826-3		FRC-P 180T	비내력벽	1.5	180	2026.08.25.
	WP21-0826-4		FRC-P 200T	비내력벽	2	200	2026.08.25.
	WP22-0225-1	에스와이 미네랄울 벽판	SY-MW 125T	비내력벽	1	125	2027.02.24.
	WP22-0225-2		SY-MW 150T	비내력벽	1.5	150	2027.02.24.
	WP22-0225-3		SY-MW 180T	비내력벽	2	180	2027.02.24.
	FR-WP22-1230-1	SY-NO하지 그라스울 패널	SY-NW 100T	비내력벽	0.5	100	2027.12.29.
	FR-WP22-1230-2		SY-NW 123T	비내력벽	1	123	2027.12.29.
	FR-WP22-1230-3		SY-NW 150T	비내력벽	1.5	150	2027.12.29.
	FR-WP22-1230-4		SY-NW 180T	비내력벽	2	180	2027.12.29.
	FR-WP25-0319-1	에스와이 그라스울 벽판	SY-SB D/S 100T	비내력벽(외벽)	0.5	100	2030.03.18.
	FR-WP25-0319-2		SY-SB D/S 123T	비내력벽(외벽)	1	123	2030.03.18.
	FR-WP25-0319-3	에스와이 그라스울 벽판	SY-SB 외벽 100T	비내력벽(외벽)	0.5	100	2030.03.18.
	FR-WP25-0319-4		SY-SB 외벽 123T	비내력벽(외벽)	1	123	2030.03.18.
	FR-WP25-0319-5		SY-SB RP 123T	비내력벽(외벽)	1	123	2030.03.18.
	FR-WP25-0319-6		SY-메탈 138T	비내력벽(외벽)	0.5	138	2030.03.18.
	FR-WP25-0415-1	SYK 그라스울 내화 벽체	SYK-CGW 123T-A	비내력벽	1	123	2030.04.14.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
[054-338-9970]	FR-WP25-0415-2		SYK-RP500GW 123T	비내력벽(외벽)	1	123	2030.04.14.
에스와이빌드(주)	WP21-0408-1	에스와이빌드 그라스울 매탈패널 (하든매탈II)	SYB-NG(하든매탈II) 125T-1	비내력벽(외벽)	1	125.3	2026.04.07.
[041-425-2475]	WP21-0408-2		SYB-NG(하든매탈II) 150T-1	비내력벽(외벽)	1	149.3	2026.04.07.
㈜에스와이테크	FR-WP25-1217-6		SYT-NGW 123T-1	비내력벽	1	123	2030.12.16.
	FR-WP25-1217-7		SYT-NGW 123T-3	비내력벽	1	123	2030.12.16.
	FR-WP25-1217-8		SYT-NGW(하든매탈 I) 123T-1	비니력벽(외벽)	1	123.3	2030.12.16.
	FR-WP25-1217-9		SYT-NGW(징크) 123T-1	비내력벽	1	123	2030.12.16.
	FR-WP25-0526-1		에스에이치 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(123T)-W	비내력벽	1	123	2030.05.25.
에스에이치페널(주) [041-754-9096]	FR-WP25-0526-2	에스에이치	에스에이치 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(123T)-F	비내력벽	1	123	2030.05.25.
	FR-WP25-0526-3		에스에이치 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(BT 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.05.25.
	FR-WP25-0526-4		에스에이치 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(징크 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.05.25.
	FR-WP25-0526-5		에스에이치 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(매탈 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.05.25.
	WP21-0804-5		에스지 그라스울 벽판넬	에스지 그라스울 벽판넬(SGG-123T)	비내력벽	1	122.9
에스지판넬(주) [031-881-3500]	FR-WP22-1206-4	에스지 그라스울 벽판넬(외벽)	에스지 그라스울 벽판넬 RP(SGGR-150T)	비내력벽(외벽)	1	150	2027.12.05.
	FR-WP22-1206-5		에스지 그라스울 벽판넬 징크(SGGZ-150T)	비내력벽(외벽)	1	150	2027.12.05.
	FR-WP23-0710-1		에스지 무하지 그라스울 벽판넬(SG-NGW-125T-1A)	비내력벽	1	125	2028.07.09.
	FR-WP24-0517-1		SG-NGW-L-125T	비내력벽	1	125	2029.05.16
	FR-WP24-0517-2		SG-NGW-L-150T	비내력벽	1	150	2029.05.16
	FR-WP24-0517-3		SG-NGW-LS-150T	비내력벽	1	150	2029.05.16
㈜에이치디페널 [053-857-6300]	WP22-0623-1	에이치디 그라스울 판넬	에이치디 리벳레스 그라스울 벽판(100T)	비내력벽	0.5	99.9	2027.06.22.
	WP22-0623-2		에이치디 리벳레스 그라스울 벽판(V-75 100T)	비내력벽(외벽)	0.5	99.9	2027.06.22.
	WP22-0623-3		에이치디 리벳레스 그라스울 벽판(125T)	비내력벽	1	124.9	2027.06.22.
	WP22-0623-4		에이치디 리벳레스 그라스울 벽판(V-75 125T)	비내력벽(외벽)	1	124.9	2027.06.22.
	FR-WP24-0826-8		에이치디 그라스울 벽판(125T-CV)	비내력벽	1	125	2029.08.25
	FR-WP25-0121-1		에이치디 그라스울 벽판 (징크 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2030.01.20.
	FR-WP25-0121-2		에이치디 그라스울 벽판 (125T-CH)	비내력벽(외벽 및 내벽)	1	125	2030.01.20.
	FR-WP25-0121-3		에이치디 그라스울 벽판 (100T-CV)	비내력벽(외벽 및 내벽)	1	100	2030.01.20.
	FR-WP25-0121-4		에이치디 그라스울 벽판 (100T-CH)	비내력벽(외벽 및 내벽)	1	100	2030.01.20.
	FR-WP23-0720-2		에이치피 무하지 리벳레스 그라스울 벽판 (125T)	비내력벽	1	125	2028.07.19.
에이치피코리아(주) [041-338-0703]	FR-WP23-0720-3	에이치피 그라스울 판넬	에이치피 리벳레스 그라스울 벽판 (V80 100T)	비내력벽(외벽)	0.5	100	2028.07.19.
	FR-WP23-0720-4		에이치피 리벳레스 그라스울 벽판 (BT 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2028.07.19.
	FR-WP23-0720-5		에이치피 리벳레스 그라스울 벽판 (징크 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2028.07.19.
	FR-WP24-0308-1		에이치피 무하지 리벳레스 그라스울 벽판 (125T)-1	비내력벽	1	125	2029.03.07
	FR-WP24-0308-2		에이치피 리벳레스 그라스울 벽판 (V80 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.03.07
	FR-WP24-0308-3		에이치피 리벳레스 그라스울 벽판 (RP1 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.03.07
	FR-WP24-0308-4		에이치피 리벳레스 그라스울 벽판 (RP3 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.03.07
	FR-WP24-0308-5		에이치피 리벳레스 그라스울 벽판 (B벽체 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.03.07
	FR-WP24-0308-6		에이치피 리벳레스 그라스울 벽판 (징크 150T)	비내력벽(외벽)	1	150	2029.03.07
	FR-WP24-0308-7		에이치피 리벳레스 그라스울 벽판 (150T)	비내력벽	1.5	150	2029.03.07
	FR-WP24-1010-1		에이치피 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(100T)	비내력벽	1	100	2029.10.09.
	FR-WP24-1010-2		에이치피 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(RP 125T)	비니력벽(외벽)	1	125	2029.10.09.
	FR-WP24-1010-3		에이치피 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(매탈125T)	비니력벽(외벽)	1	125	2029.10.09.
	FR-WP24-1010-4		에이치피 무하지 리벳레스 그라스울 벽판 (가공매탈 125T)	비니력벽(외벽)	1	125	2029.10.09.
	FR-WP24-1010-5		에이치피 그라스울 데크 지붕판 (150T)	지붕	0.5	150	2029.10.09.
	FR-WP25-0602-3		에이치피 무하지 리벳레스 그라스울 벽판 (100T)-F	비내력벽	0.5	100	2030.06.01.
	FR-WP25-0602-4		에이치피 무하지 리벳레스 그라스울 벽판 (125T)-F	비내력벽	1	125	2030.06.01.
	FR-WP25-0602-5		에이치피 무하지 리벳레스 그라스울 벽판 (125T)-FH	비내력벽	1	125	2030.06.01.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간	
㈜엠디산업 [054-933-0009▶]	FR-WP25-0602-6	엠디 그라스울 판넬	에이치피 무하지 리벳레스 그라스울 벽판 (RP1000 150T)	비내력벽(외벽)	1.5	150	2030.06.01.	
	WP21-0804-1		엠디 더퍼 그라스울 벽판(1000-125T)	비내력벽	1	124.9	2026.08.03.	
	FR-WP24-0628-1		엠디 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(100T)	비내력벽	0.5	100	2029.06.27.	
	FR-WP24-0628-2		엠디 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(184T)	비내력벽	1.5	184	2029.06.27.	
	FR-WP24-0628-3		엠디 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(200T)	비내력벽	2	200	2029.06.27.	
	FR-WP24-0628-4		엠디 리벳레스 그라스울 벽판(RP 100T)	비내력벽(외벽)	0.5	100	2029.06.27.	
	FR-WP24-0628-5		엠디 리벳레스 그라스울 벽판(RP 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.06.27.	
	FR-WP24-0628-6		엠디 리벳레스 그라스울 벽판(BT 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.06.27.	
	FR-WP24-0628-7		엠디 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(징크 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2029.06.27.	
	FR-WP24-0628-8		엠디 그라스울 징크 지붕판(150T)	건축물의 지붕	0.5	125	2029.06.27.	
	FR-WP24-0628-9		엠디 그라스울 지붕판(200T)	건축물의 지붕	1	200	2029.06.27.	
	FR-WP25-0106-1		엠디 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(125T)-1	비내력벽	1	125	2030.01.05.	
㈜영공 대구지점 [053-817-0891▶]	FR-WP24-0904-1	영공 대구 리벳레스 그라스울 벽판 (징크 125T 이상)	영공 대구 그라스울 벽판 (징크 125T)	건축물의 비내력벽 (외벽)	1	125	2029.09.03.	
㈜영공 천안지점 [041-567-0084▶]	FR-WP24-0719-1	영공천안 그라스울 판넬	영공천안 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(124T)	비내력벽	1	124	2029.07.18.	
	FR-RP24-0719-2		영공천안 무하지 리벳레스 그라스울 지붕판(149T)	지붕	0.5	149	2029.07.18.	
㈜영화 구지 [053-582-8600]	WP22-0223-1	영화 그라스울 판넬	영화 리벳레스 그라스울 벽판(매탈 123T)	비내력벽(외벽)	1	123.1	2027.02.22.	
	WP22-0223-2		영화 리벳레스 그라스울 벽판(징크 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2027.02.22.	
	FR-WP23-0330-1		영화 리벳레스 그라스울 벽판(MT 123T)	비내력벽	1	123.1	2028.03.29.	
	FR-WP23-0330-2		영화 리벳레스 그라스울 벽판(MT600 123T)	비내력벽	1	123.1	2028.03.29.	
	FR-WP23-0330-3		영화 리벳레스 그라스울 벽판(BB 123T)	비내력벽	1	123	2028.03.29.	
	FR-WP23-0330-4		영화 리벳레스 그라스울 벽판(3M 123T)	비내력벽	1	123	2028.03.29.	
	FR-WP23-0330-5		영화 리벳레스 그라스울 벽판(V80 123T)	비내력벽	1	123	2028.03.29.	
	FR-WP24-0403-3		YH 무하지 그라스울 벽판(BL500 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2029.04.02.	
	FR-WP24-0403-4		YH 무하지 그라스울 벽판(V80 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2029.04.02.	
	FR-WP24-0403-5		YH 무하지 그라스울 벽판(BL1000 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2029.04.02.	
	FR-WP24-0403-6		YH 무하지 그라스울 벽판(MT 123T)	비내력벽(외벽)	1	123.1	2029.04.02.	
㈜영화 창녕 [053-582-8600]	WP21-0705-1	영화 그라스울 판넬	영화 리벳레스 그라스울 벽판 (125T)	비내력벽	1	124.9	2026.07.04.	
	WP21-0705-2		영화 리벳레스 그라스울 벽판 (125T-1)	비내력벽	1	124.9	2026.07.04.	
	WP21-0705-3		영화 리벳레스 그라스울 벽판 (RP 125T)	비내력벽(외벽)	1	124.9	2026.07.04.	
	WP21-0705-4		영화 리벳레스 그라스울 벽판 (100T)	비내력벽	0.5	99.9	2026.07.04.	
	WP21-0705-5		영화 리벳레스 그라스울 벽판 (RP 100T)	비내력벽(외벽)	0.5	99.9	2026.07.04.	
	WP21-0916-1		영화 리벳레스 그라스울 벽판(200T-1.5h)	비내력벽	1.5	200	2026.09.15.	
	WP21-0916-2		영화 리벳레스 그라스울 벽판(200T-2h)	비내력벽	2	200	2026.09.15.	
	WP22-0509-1		영화 리벳레스 미네랄울 벽판 (100T)	비내력벽	1	99.9	2027.05.08.	
	WP22-0509-2		영화 리벳레스 미네랄울 벽판 (100T-H)	비내력벽	1	99.9	2027.05.08.	
	WP22-0509-3		영화 리벳레스 그라스울 벽판 (125T-H)	비내력벽	1	124.9	2027.05.08.	
	WP22-0509-4		영화 리벳레스 그라스울 벽판(BL125T)	비내력벽(외벽)	1	124.9	2027.05.08.	
	WP22-0509-5		영화 리벳레스 그라스울 벽판 (150T-1.5h)	비내력벽	1.5	150	2027.05.08.	
	FR-WP23-0227-6		영화 그라스울 벽판(125T-무하지)	비내력벽	1	125	2028.02.26.	
	FR-WP23-0227-7		영화 그라스울 벽판(125T-H)	비내력벽	1	125	2028.02.26.	
오천산업㈜	FR-WP23-0227-8	영화 그라스울 판넬	영화 그라스울 벽판(BL 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2028.02.26.	
	FR-WP23-0227-9		영화 그라스울 벽판(RP 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2028.02.26.	
	FR-WP24-0403-1		영화 무하지 그라스울 벽판(125T)	비내력벽	1	125	2029.04.02.	
	FR-WP24-0403-2		영화 무하지 그라스울 벽판(125T-H)	비내력벽	1	125	2029.04.02.	
	FR-WP23-0307-2		오천 그라스울 판넬	오천 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(123T)-1	비내력벽	1	123	2028.03.06.
	FR-WP24-0524-1		오천 무하지 그라스울 벽판(125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.23.	
㈜오천피에스텍 [043-260-0921▶]	FR-WP24-0524-2	오천 그라스울 판넬	오천 무하지 그라스울 벽판(125T)-V	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.23.	
	FR-WP24-0524-3		오천 무하지 그라스울 벽판(125T)-H	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.23.	
	FR-WP24-0524-4		오천 무하지 그라스울 벽판(BT 125T)-1	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.23.	

신청업체명 [045-200-0921▶]	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
	FR-WP24-0524-5		오천 무하지 그라스울 벽판(BT 125T)-2	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.23.
	FR-WP24-0524-6		오천 무하지 그라스울 벽판(징크 125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.23.
	FR-WP24-0524-7		오천 무하지 그라스울 벽판(메탈125T)	건축물의 비내력벽	1	125	2029.05.23.
㈜우신에이펙 [051-832-2000▶]	WP20-0302-1	우신 그라스울 판넬	우신 그라스울 벽판(100T)	건축물의 비내력벽	0.5	99.9	2025.03.01.
	WP20-0302-2		우신 그라스울 벽판(RP 100T)	비내력벽(외벽)	0.5	99.9	2025.03.01.
	WP20-0302-3		우신 그라스울 벽판(123T)	건축물의 비내력벽	1	122.9	2025.03.01.
	WP20-0302-4		우신 그라스울 벽판(RP 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2025.03.01.
㈜원동판넬 [031-959-1401▶]	WP21-0110-1	원동 그라스울 판넬	원동 리벳레스 그라스울 벽판(100T)	비내력벽(내벽 및 외)	0.5	99.9	2026.01.09.
	WP21-0110-2		원동 리벳레스 그라스울 벽판(BT 100T)	비내력벽(외벽)	0.5	99.9	2026.01.09.
	FR-WP25-0708-1	원동 무하지 그라스울 판넬	원동 무하지 그라스울 벽판 (125T)	비내력벽	1	125	2030.07.07.
	FR-WP25-0708-2		원동 무하지 그라스울 벽판 (RP 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2030.07.07.
㈜전주산업 [063-214-7007▶]	FR-WP24-0125-5	전주 그라스울 판넬	전주 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	건축물의 비내력벽	1	123	2029.01.24.
	FR-WP24-0125-6		전주 리벳레스 그라스울 벽판(RP123T)	건축물의 비내력벽	1	123	2029.01.24.
	FR-WP24-0125-7		전주 리벳레스 그라스울 벽판(V70 123T)	건축물의 비내력벽	1	123	2029.01.24.
	WP22-0329-1	진호 그라스울 패널	진호 리벳레스 그라스울 벽판 (123T)	비내력벽	1	122.9	2027.03.28.
㈜진호 [031-867-4000▶]	WP22-0329-2		진호 리벳레스 그라스울 벽판(BT 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.03.28.
	WP22-0329-3		진호 리벳레스 그라스울 벽판 (200T)	비내력벽	1.5	199.9	2027.03.28.
	FR-WP23-0331-1		진호 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(123T)-F	비내력벽	1	123	2028.03.30.
	FR-WP23-0331-2		진호 리벳레스 그라스울 벽판(징크 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2028.03.30.
	FR-WP23-0331-3		진호 리벳레스 그라스울 벽판(메탈 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2028.03.30.
	FR_WP23-1211-1	진호 그라스울 판넬(123T)PSP	진호 무하지 그라스울 벽판(123T)-PSP	건축물의 비내력벽	1	123	2028.12.10.
	FR-WS24-0424-1		진호 그라스울 불트리스 벽판 150T	비내력벽(외벽)	1	150	2029.04.23.
	FR-WS24-0424-2		진호 그라스울 징크 벽판 150T	비내력벽(외벽)	1	150	2029.04.23.
	FR-WS24-0424-3		진호 그라스울 메탈 벽판 150T	비내력벽(외벽)	1	150	2029.04.23.
	FR-WP24-1121-1	진호 그라스울 판넬	진호 무하지 그라스울 불트리스 벽판 150T	벽체	1	150	2029.11.20.
	FR-WP24-1121-2		진호 무하지 그라스울 메탈 벽판 150T	벽체	1	150	2029.11.20.
	FR-WP24-1121-3		진호 무하지 그라스울 가공 메탈 벽판 150T	벽체	1	150	2029.11.20.
	FR-WP24-1121-4		진호 무하지 그라스울 벽판(123T) PFP-T	벽체	1	150	2029.11.20.
㈜천보철강 [055-757-2800▶]	WP21-1108-1	천보 리벳레스 그라스울 판넬	천보 리벳레스 그라스울 벽판(100T)	비내력벽	0.5	99.9	2026.11.07.
	WP21-1108-2		천보 리벳레스 그라스울 벽판(RP 100T)	비내력벽(외벽)	0.5	99.9	2026.11.07.
	WP21-1108-3		천보 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	122.9	2026.11.07.
	WP21-1108-4		천보 리벳레스 그라스울 벽판(RP 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2026.11.07.
	WP21-1108-5	천보 그라스울 판넬	천보 리벳레스 그라스울 벽판(메탈 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2026.11.07.
	FR-WP25-0114-1		천보 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(123T)-V	비내력벽	1	123	2030.01.13.
	FR-WP25-0114-2		천보 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(RP5골 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.01.13.
	FR-WP25-0114-3		천보 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(BT250골 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.01.13.
㈜청암 이천지점 [070-4351-3065]	FR-WP24-0509-3	청암 무하지 그라스울 벽판	CAW-NG 125T-B	비내력벽	1	125	2029.05.08.
㈜케이디판넬 [070-7733-1500]	FR-WP23-0814-1	케이디 그라스울 판넬	케이디 리벳레스 그라스울 벽판(125T)	비내력벽	1	125	2028.08.13.
	FR-WP23-0814-2		케이디 리벳레스 그라스울 벽판(V75 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2028.08.13.
	FR-WP23-0814-3		케이디 리벳레스 그라스울 벽판(징크 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2028.08.13.
	FR-WP23-0814-4		케이디 리벳레스 그라스울 벽판(메탈 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2028.08.13.
㈜케이산업 [031-8055-0771]	WP21-0826-5	케이산업 그라스울 판넬	케이산업 리벳레스 그라스울 벽판(200T)	비내력벽	1.5	199	2026.08.25.
	WP21-1222-1		케이산업 리벳레스 그라스울 벽판(125T)	비내력벽	1	124	2026.12.21.
	WP21-1222-2		케이산업 리벳레스 그라스울 벽판(RP 125T)	비내력벽(외벽)	1	124	2026.12.21.
	FR-WP24-0401-1		케이산업 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(메탈 150T)	비내력벽(외벽)	1	149.1	2029.03.31.
	FR-WP24-0729-1		케이산업 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(125T)	비내력벽	1	124	2029.07.28.
	FR-WP24-0729-2		케이산업 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(125T)-H	비내력벽	1	124	2029.07.28.
	FR-WP24-0729-3		케이산업 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(200T)	비내력벽	2	199	2029.07.28.
	FR-WP24-0729-4		케이산업 무하지 그라스울 벽판(RP 125T)	비내력벽(외벽)	1	124	2029.07.28.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
케이앤패널㈜	FR-WP24-0729-5	케이앱 그라스울 판넬	케이산업 그라스울 데크 지붕판(225T)	지붕	1	224	2029.07.28.
	FR-WP25-0813-1		케이앱 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(125T)	비내력벽	1	125	2030.08.12.
	FR-WP25-0813-2		케이앱 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(125T)-1	비내력벽	1	125	2030.08.12.
	FR-WP25-0813-3		케이앱 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(V75 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2030.08.12.
	FR-WP25-0813-4		케이앱 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(V75 125T)-1	비내력벽(외벽)	1	125	2030.08.12.
	FR-WP25-0813-5		케이앱 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(BT250 125T)	비내력벽(외벽)	1	125	2030.08.12.
㈜태원판넬 [054-262-2700]	FR-WP23-0414-1	태원 그라스울 판넬	태원 리벳레스 그라스울 벽판(W80 100T)	비내력벽(외벽)	0.5	100	2028.04.13.
	FR-WP23-0414-2		태원 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	123	2028.04.13.
	FR-WP23-0414-3		태원 리벳레스 그라스울 벽판(V80 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2028.04.13.
	FR-WP23-0414-4		태원 리벳레스 그라스울 벽판(징크 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2028.04.13.
(유)포스페널시스템 [031-8011-2334]	FR-WP24-0322-1	포스 그라스울 벽판	POS-BT125 V45	비내력벽(외벽)	1	125	2029.03.21.
	FR-WP24-0322-2		POS-GWP125-P	비내력벽	1	125	2029.03.21.
하이테크판넬㈜1공장 [043-881-1300]	FR-WP24-0409-1	하이테크 그라스울 벽판	하이테크 그라스울 무하지 벽판(125T-B)	비내력벽	1	125	2029.04.08.
	FR-WP24-0409-2		하이테크 그라스울 무하지 벽판(125T-C)	비내력벽	1	125	2029.04.08.
	FR-WP24-1126-1		하이테크 그라스울 무하지 벽판(BT-100T)	비내력면(외벽)	0.5	100	2029.11.25.
하이테크판넬㈜2공장 [043-881-1300]	FR-WP25-0715-1	하이테크 그라스울 벽판	하이테크 그라스울 무하지 벽판(BT-150T-A)	비내력벽(외벽)	1	150	2030.07.14.
	FR-WP25-0715-2		하이테크 그라스울 무하지 벽판(BT-150T-B)	비내력벽(외벽)	1	150	2030.07.14.
	FR-WP25-0715-3		하이테크 그라스울 무하지 벽판(MT-150T-A)	비내력벽(외벽)	1	150	2030.07.14.
	FR-WP25-0715-4		하이테크 그라스울 무하지 벽판(MT-150T-B)	비내력벽(외벽)	1	150	2030.07.14.
㈜한국판넬 [062-953-8121]	WP20-1019-1	한국 그라스울 판넬	한국 그라스울 벽판(100T)	비내력벽	1	99.9	2025.10.18.
	WP20-1019-2		한국 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	99.9	2025.10.18.
	WP20-1019-3		한국 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	122.9	2025.10.18.
	WP20-1019-4		한국 리벳레스 그라스울 벽판(BT 123T)	비내력벽	1	122.9	2025.10.18.
	WP21-1119-1		한국 리벳레스 그라스울 벽판(200T)	비내력벽	1.5	200	2026.11.18.
	WP21-1119-2		한국 리벳레스 그라스울 벽판(BT 100T)	외벽	0.5	99.9	2026.11.18.
	FR-WP25-0801-1		한국 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	123	2030.07.31.
	FR-WP25-0801-2		한국 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(BT 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.07.31.
	FR-WP25-0801-3		한국 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(징크 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.07.31.
	FR-WP25-0801-4		한국 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(메탈 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.07.31.
㈜합라에이원 [054-536-8777]	FR-WP23-0627-1	합라 그라스울 판넬	합라 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	123	2028.06.26.
	FR-WP23-0627-2		합라 리벳레스 그라스울 벽판(징크 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2028.06.26.
	FR-WP23-0627-3		합라 리벳레스 그라스울 벽판(200T)	비내력벽	1.5	200	2028.06.26.
	FR-WP24-1030-1		합라 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(100T)	비내력벽	0.5	100	2029.10.29.
	FR-WP24-1030-2		합라 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	123	2029.10.29.
	FR-WP24-1030-3		합라 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(RP 123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2029.10.29.
	FR-WP24-1030-4		합라 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(RP 123T)-1	비내력벽(외벽)	1	123	2029.10.29.
	FR-WP24-1030-5		합라 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(라인 150T)	비내력벽(외벽)	1	150.02	2029.10.29.
㈜해성판넬 [062-941-1300]	FR-WP22-0927-7	해성 그라스울 판넬	해성 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	122.9	2027.09.26.
	FR-WP22-0927-8		해성 리벳레스 그라스울 벽판(제 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.09.26.
	FR-WP22-0927-9		해성 리벳레스 그라스울 벽판(V70 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.09.26.
	FR-WP22-0927-10		해성 리벳레스 그라스울 벽판(징크 123T)	비내력벽(외벽)	1	122.9	2027.09.26.
	FR-WP24-0411-1		해성 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(123T)	비내력벽	1	123	2029.04.10.
	FR-WP24-0411-2		해성 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(200T)	비내력벽	1.5	200	2029.04.10.
	FR-WP25-1128-1		해성 무하지 리벳레스 그라스울 벽판(100T)	비내력벽	0.5	100	2030.11.27.
	FR-WP25-0121-5		호남 그라스울 벽판(PW-123T-A)	비내력벽	1	123	2030.01.20.
호남판넬㈜ [062-944-2800]	FR-WP25-0121-6	호남 그라스울 판넬	호남 그라스울 벽판(PW-123T-B)	비내력벽	1	123	2030.01.20.
	FR-WP25-0121-7		호남 그라스울 벽판(RP3-123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.01.20.
	FR-WP25-0121-8		호남 그라스울 벽판(Z-123T)	비내력벽(외벽)	1	123	2030.01.20.

## ▣ 철강재 지붕[RP]

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
㈜경기산업 [031-481-8204]	RP21-1105-3	경기 그라스울 판넬	경기 그라스울 지붕판(0.5시간-184T)	지붕	0.5	183.9	2026.11.04.
	RP21-1105-4		경기 그라스울 지붕판(1시간-184T)	지붕	1	183.9	2026.11.04.
	RP22-0513-1		경기 그라스울 지붕판(123T)	지붕	0.5	123	2027.05.12.
	RP22-0513-2		경기 미네랄울 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2027.05.12.
	FR-RP23-1201-2		경기 그라스울 지붕판(220T)	지붕	1	220	2028.11.30.
	FR-RP25-0122-1		경기 미네랄울 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2030.01.21.
㈜경동원 [02-559-8181]	FR-RP23-1116-1	xafe panel RF	세이프패널 RF TPO 125T~150T-001	지붕	0.5	124.5~156.5	2028.11.15.
	FR-RP23-1116-2		세이프패널 RF roof 125T~150T-001	지붕	0.5	123~155	2028.11.15.
	FR-RP23-1116-3		세이프패널 RF deck 125T~150T-001	지붕	0.5	123~155	2028.11.15.
	FR-RP23-1116-4		세이프패널 RF deck 125T~150T-002	지붕	0.5	123~155	2028.11.15.
	FR-RP25-0407-01		세이프패널 RF roof 125T~150T-002	지붕	0.5	125~150	2030.04.06.
	FR-RP25-0407-02		세이프패널 RF deck 125T~150T-003	지붕	0.5	125~150	2030.04.06.
㈜광스틸 [041-581-7773]	FR-RP22-1206-3	광스틸 그라스울 판넬	광스틸 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2027.12.05.
	FR-RP24-0826-6		광스틸 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2029.08.25.
	FR-RP24-0826-7		광스틸 그라스울 지붕판(200T)	지붕	1	200	2029.08.25.
㈜기린산업 [041-354-7166]	RP21-1215-1	기린 내화 지붕판	SDPV-420 (180T)	지붕	1	181.1	2026.12.14.
	RP21-1215-2		SDPV-420 (220T)	지붕	1	221.1	2026.12.14.
	FR-RP24-0531-15	기린 그라스울 판넬	기린산업 그라스울 지붕판(180T)	지붕	0.5	180	2029.05.30.
	FR-RP24-0531-16		기린산업 그라스울 지붕판(220T)	지붕	1	220	2029.05.30.
㈜나라판넬 순천 [055-786-8058]	RP21-1022-1	나라 그라스울 지붕판넬	나라 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2026.10.21.
	FR-RP24-0202-9		나라 그라스울 지붕판 (123T)	지붕	0.5	123	2029.02.01.
	FR-RP24-0202-10		나라 그라스울 벽지붕판 (150T)	지붕	0.5	150	2029.02.01.
	FR-RP24-0202-11		나라 그라스울 데크지붕판 (150T)	지붕	0.5	150	2029.02.01.
	FR-RP24-0202-12	나라 미네랄울 지붕판 (123T)	나라 미네랄울 데크 지붕판 (150T)	지붕	0.5	123	2029.02.01.
	FR-RP24-0314-1		나라 SA 그라스울 판넬	지붕	0.5	150	2029.03.13.
	FR-RP24-0314-2	나라 불연 그라스울 판넬	나라SA 그라스울 지붕판(징크-150T)	지붕	0.5	150	2029.03.13.
	FR-RP25-1030-1		나라 그라스울 지붕판(Z-123T)	지붕	0.5	123	2030.10.29.
	FR-RP25-1030-2		나라 그라스울 데크지붕판(Z-123T)	지붕	0.5	123	2030.10.29.
㈜나라판넬 사천 [055-786-8058]	RP22-0704-5	나라 그라스울 판넬	나라SA 그라스울 지붕판(123T)	지붕	0.5	122.9	2027.07.03.
	RP22-0704-6		나라 그라스울 지붕판(200T)	지붕	1	200	2027.07.03.
	FR-RP24-0314-1	나라 SA 그라스울 판넬	나라SA 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2029.03.13.
	FR-RP24-0314-2		나라SA 그라스울 지붕판(징크-150T)	지붕	0.5	150	2029.03.13.
	FR-RP25-0225-1		나라 SA 그라스울 지붕판(N-123T)	지붕	0.5	123	2030.02.24.
	FR-RP25-0225-2		나라 SA 그라스울 지붕판(C-184T)	지붕	1	184	2030.02.24.
㈜동부아디아 [054-338-1100]	RP21-0719-7	동부 그라스울 판넬	동부 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	183.9	2026.07.18.
	FR-RP24-0531-1		동부 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2029.05.30.
	FR-RP24-0531-2		동부 그라스울 지붕판(ZI 184T)	지붕	0.5	184	2029.05.30.
	FR-RP24-1014-1		동부 그라스울 지붕판(123T-1)	지붕	0.5	123	2029.10.13.
	FR-RP24-1014-2		동부 그라스울 지붕판(184T-Z)	지붕	0.5	184	2029.10.13.
	FR-RP25-0711-2		동부 그라스울 지붕판(184T-1h)	지붕	1	184	2030.07.10.
㈜동부판넬 [062-513-0381]	FR-RP23-0615-1	동부 그라스울 판넬	동부판넬 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	183.9	2028.06.14.
㈜동양산업 [041-533-3103]	FR-RP24-0308-1		DY 우레탄 지붕(125T-150T)	지붕	0.5	125~150	2029.03.07.
동양판넬공업㈜ [031-862-6384]	RP21-1222-5	동양 그라스울 판넬	동양 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2026.12.21.
	FR-RP24-0219-3	동양 우레탄 지붕	동양 우레탄 지붕(125T-150T)	지붕	0.5	125~150	2029.02.18.
	FR-RP24-0219-4	동양 그라스울 지붕	동양 그라스울 지붕(180T)	지붕	0.5	180	2029.02.18.
	RP21-1202-1		동천 그라스울 지붕판(180T)-0.5H	지붕	0.5	185	2026.12.01.
	RP22-0316-3		동천 그라스울 데크 지붕판(200T)-H	지붕	1	200	2027.03.15.
	RP22-0518-4		동천 W-DECK 지붕판(185T)-1H	지붕	1	185	2027.05.17.

신청업체명 (표준인정번호)	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
㈜동천 [031-681-2400]	RP22-0518-5	동천 그라스울 판넬	동천 그라스울 데크 지붕판(200T)	지붕	1	200	2027.05.17.
	FR-RP22-0808-5		동천 그라스울 징크 지붕판(185T)-B	지붕	0.5	185	2027.08.07.
	FR-RP22-1228-1		동천 그라스울 지붕판(185T)	지붕	0.5	185	2027.12.27.
	FR-RP23-0626-4		동천 우레탄 지붕판(125T-150T)	지붕	0.5	125~150	2028.06.25.
	FR-RP23-0626-5		동천 우레탄 데크 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2028.06.25.
	FR-RP23-0626-6		동천 그라스울 데크 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2028.06.25.
	FR-RP24-0322-6		동천 그라스울 데크 지붕판(185T)	지붕	0.5	185	2029.03.21.
	FR-RP24-0322-7		동천 그라스울 데크 지붕판(150T)-Z	지붕	0.5	150	2029.03.21.
	FR-RP24-0715-23		동천 그라스울 지붕판(125T)	지붕	0.5	125	2029.07.14.
	FR-RP24-0715-24		동천 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2029.07.14.
	FR-RP24-0715-25	동천 우레탄 판넬	동천 우레탄 징크 지붕판(125T)	지붕	0.5	125	2029.07.14.
	FR-RP24-0715-26		동천 우레탄 징크 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2029.07.14.
㈜디에스강재 [061-333-7804]	FR-RP24-0709-5	디에스강재 그라스울 판넬	디에스강재 지붕판 150T	지붕	0.5	125	2029.07.08.
	FR-RP24-0709-6		디에스강재 징크 지붕판 150T	지붕	0.5	125	2029.07.08.
㈜디에스판넬 [063-700-7785]	RP22-0803-2	디에스 그라스울 지붕판넬	디에스 그라스울 리벳레스 지붕판 184T	지붕	0.5	184	2027.08.02.
	FR-RP23-0718-3		디에스 그라스울 리벳레스 지붕판 150T-48K	지붕	0.5	150	2028.07.17.
㈜바이오엔드바이오 [062-944-4055]	RP21-0827-5	비엔비 그라스울 판넬	비엔비 우레탄 지붕판(150T)	지붕	0.5	157.9	2026.08.26.
	FR-RP22-0831-3		비엔비 그라스울 지붕판(184T)-Z	지붕	0.5	183.9	2027.08.30.
	FR-RP24-0205-1		비엔비 우레탄 지붕판(125T)	지붕	0.5	125	2029.02.04.
	FR-RP24-0205-2	비엔비 우레탄 판넬	비엔비 우레탄 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2029.02.04.
	RP21-0713-4		벽진 그라스울 지붕판	벽진 리벳레스 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	149.9
㈜벽진피앤티 [053-585-8888]	RP22-0207-3	벽진 대구공장 그라스울 지붕판	벽진 그라스울 지붕판(180T)	지붕	0.5	180	2027.02.06.
	FR-RP25-1205-1		벽진 대구공장 그라스울 지붕판 150T	지붕	0.5	150	2030.12.04.
	FR-RP25-1205-2		벽진 대구공장 그라스울 지붕판 180T	비내력벽	0.5	180	2030.12.04.
	FR-RP25-1205-3		벽진 대구공장 그라스울 지붕판(징크지붕 180T)	비내력벽	0.5	180	2030.12.04.
	FR-RP25-1205-4		벽진 대구공장 그라스울 지붕판 180T-C	비내력벽	1	180	2030.12.04.
	RP21-0802-2		비버 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2026.08.01.
㈜비버판넬 [041-742-4243]	RP21-0802-3	비버 그라스울 판넬	비버 그라스울 데크 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2026.08.01.
	FR-RP23-0227-4		비버 그라스울 지붕판(180T)	지붕	0.5	180	2028.02.26.
	FR-RP24-0516-1		비버 그라스울 지붕판(200T)	지붕	1	200	2029.05.15
	FR-RP24-0516-2		비버 그라스울 데크 지붕판(200T)	지붕	1	200	2029.05.15
	FR-RP24-0516-3		비버 그라스울 데크 지붕판(150T 48K)	지붕	0.5	150	2029.05.15
	FR-RP24-0516-4		비버 그라스울 데크 지붕판 (150T)Z	지붕	0.5	150	2029.05.15
	FR-RS25-0702-1		삼우 그라스울 시스템 지붕(180T)	지붕	0.5	180	2030.07.01.
㈜삼우이엔아이 [031-988-3656]	FR-RS25-0702-2	삼우 그라스울 지붕	삼우 그라스울 시스템 지붕(220T)	지붕	1	220	2030.07.01.
	RP21-1015-5		새롬 그라스울 데크 지붕판(150T)	지붕	0.5	149.9	2026.10.14.
새롬페널㈜파주 [031-957-0479]	RP21-1015-6	새롬 그라스울 판넬	새롬 그라스울 징크 지붕판(200T)	지붕	0.5	199.9	2026.10.14.
	RP21-1015-7		새롬 그라스울 지붕판(220T)	지붕	0.5	219.9	2026.10.14.
	RP21-0324-4		새롬 리벳레스 지붕판(150T)	지붕	0.5	149.9	2026.03.23.
새롬페널㈜화성 [031-957-0479]	FR-RP23-0203-1	새롬 그라스울 판넬	새롬 그라스울 지붕판(220T-1P) - 1H	지붕	1	219.94	2028.02.02.
	FR-RP23-0203-2		새롬 그라스울 지붕판(200T-2P) - 1H	지붕	1	219.94	2028.02.02.
	FR-RP23-0203-3		새롬 그라스울 지붕판(220T-1C) - 1H	지붕	1	219.94	2028.02.02.
	FR-RP24-1119-4		새롬 그라스울 지붕판 (125T)	지붕	0.5	125	2029.11.18.
	FR-RP24-1119-5	새롬 그라스울 패널	새롬 그라스울 지붕판(150T-N)	지붕	0.5	150	2029.11.18.
	FR-RP24-1119-6		새롬 그라스울 징크 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2029.11.18.
	FR-RP23-0203-2		성우 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2028.02.02.
㈜성우페널시스템 [031-882-8533]	FR-RP23-0203-3	성우 그라스울 판넬	성우 그라스울 지붕판(200T)	지붕	1	200	2028.02.02.
	FR-RP25-0217-3		성우 그라스울 징크 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2030.02.16.
	FR-RP25-0217-4		성우 그라스울 데크 지붕판(Z-150T)	지붕	0.5	150	2030.02.16.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
㈜세진판넬 [054-455-1218]	RP22-0503-4	세진 그라스울 판넬	세진 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	149.9	2027.05.02.
	RP22-0503-5		세진 그라스울 징크 지붕판(150T)	지붕	0.5	149.9	2027.05.02.
	FR-RP23-0327-8		세진 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2028.03.26.
	FR-RP24-0913-1	세진 EPS 판넬	세진 EPS 지붕판 260T PK_26_1	지붕	0.5	260	2029.09.12.
	FR-RP24-0913-2		세진 EPS 지붕판 260T PK_26_2	지붕	0.5	260	2029.09.12.
	FR-RP25-1127-1	세진 그라스울 판넬	세진 그라스울 지붕판(125T) Y25	지붕	0.5	125	2030.11.26.
	FR-RP25-1127-2		세진 그라스울 지붕판(150T) Y25	지붕	0.5	150	2030.11.26.
㈜스마트파워 [031-981-5049]	FR-RS25-0917-1	스마트파워 태양광 내화 지붕시스템	SP-BRS-150T	지붕	0.5	152.4	2030.09.16.
	FR-RS25-0917-2		SP-SR-150T	지붕	0.5	152.4	2030.09.16.
㈜스카이인슈판넬 [041-732-7722]	RP22-0405-3	스카이 그라스울 판넬	스카이 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	149.9	2027.04.04.
	RP22-0405-4		스카이 그라스울 지붕판(183T)	지붕	0.5	182.9	2027.04.04.
	FR-RP23-1004-3		스카이 그라스울 징크 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2028.10.03.
	FR-RP23-1004-4		스카이 그라스울 징크 지붕판(184T)	지붕	0.5	150	2028.10.03.
	FR-RP25-0305-6		스카이 그라스울 지붕판(123T)	지붕	0.5	123	2030.03.04.
	FR-RP25-0305-7		스카이 그라스울 지붕판(200T)	지붕	1	200	2030.03.04.
	RP21-0913-1	신우골드 그라스울 내화지붕판	신우골드 내화지붕판	지붕	0.5	180	2026.09.12.
㈜신우산업 [042-933-2170]	FR-RP25-0422-5	신우 골드 그라스울 판넬	신우 골드 그라스울 지붕판(125T)	지붕	0.5	125	2030.04.21.
	FR-RP25-0422-6		신우 골드 그라스울 데크 지붕판(125T)-Z	지붕	0.5	125	2030.04.21.
㈜쌍마판넬 [053-852-9900]	RP22-0125-1	쌍마 그라스울 판넬	쌍마 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	183.9	2027.01.24.
	RP22-0125-2		쌍마 그라스울 지붕판(징크지붕 150T)	지붕	0.5	149.9	2027.01.24.
	RP22-0727-1		쌍마 그라스울 지붕판(Z바-184T)	지붕	0.5	183.9	2027.07.26.
	RP22-0727-2		쌍마 그라스울 지붕판(징크지붕 184T)	지붕	0.5	183.9	2027.07.26.
㈜아이에스판넬 [054-977-7113]	FR-RP23-0109-1	아이에스 그라스울 판넬	아이에스 그라스울 지붕판 (150T)	지붕	0.5	150	2028.01.08.
	FR-RP23-0109-2		아이에스 그라스울 지붕판 (184T)	지붕	0.5	184	2028.01.08.
에스와이㈜ 인주3지점 [041-588-1133]	RP22-0707-2	에스와이 우레탄 내화시스템 지붕판	SY3R-U 125T-a	지붕	0.5	125	2027.07.06.
	RP22-0707-3		SY3R-U 125T-b	지붕	0.5	125	2027.07.06.
	FR-RP23-0317-1	에스와이 우레탄 내화 건축용 철강제 지붕판	SY3R-PU 125~150T-a	지붕	0.5	125~150	2028.03.16.
	FR-RP23-0317-2		SY3R-PU 125~150T-b	지붕	0.5	125~150	2028.03.16.
	FR-RP24-0919-1	에스와이 우레탄 내화 데크 지붕판	SY3R-MPUD 125~150T-b	지붕	0.5	125	2029.09.18.
	FR-RP24-0919-2		SY3R-MPU 125~150T-a	지붕	0.5	125	2029.09.18.
	FR-RP24-0919-3	에스와이 우레탄 내화 솔라 지붕판	SY3R-MPU 125~150T-b	지붕	0.5	125	2029.09.18.
	FR-RP25-0602-1		SY3R-QPU 125~150T-b	지붕	0.5	125.0~150.0	2030.06.01.
	FR-RP25-0602-2		SY3R-MPUD 125~150T-a	지붕	0.5	125.0~150.0	2030.06.01.
	RP21-0514-1	에스와이 그라스울 지붕판	SYR-G 150T	지붕	0.5	149.9	2026.05.13.
	RP21-0514-2		SYR-G 180T	지붕	0.5	179.9	2026.05.13.
에스와이㈜ 인주3지점 [041-533-8095]	RP21-0809-3	에스와이 솔라 그라스울 지붕판	SYFL-G 180T-1	지붕	0.5	180	2026.08.08.
	RP21-0809-4		SYFL-G 180T-2	지붕	0.5	180	2026.08.08.
	RP22-0127-4	에스와이 미네랄울 지붕판	SY-MWR 180T	지붕	0.5	179.9	2027.01.26.
	RP22-0127-5		SY-MWR 200T	지붕	1	199.9	2027.01.26.
	FR-RP22-1230-1	PEB 지붕판	PEB-180T	지붕	0.5	180	2027.12.29.
	FR-RP22-1230-2	PEB-FL 지붕판	PEB FL-180T	지붕	0.5	180	2027.12.29.
	FR-RP22-1230-3	ECO PEB 지붕판	ECO PEB-180T	지붕	0.5	180	2027.12.29.
	FR-RP22-1230-4	ECO PEB-FL 지붕판	ECO PEB FL-180T	지붕	0.5	180	2027.12.29.
	FR-RP24-0220-1	PEB 지붕판	PEB DECK-180T	지붕	0.5	180	2029.02.19.
	FR-RP24-0919-1	에스와이 우레탄 내화 데크 지붕판	SY3R-MPUD 125~150T-b	지붕	0.5	125	2029.09.18.
	FR-RP24-0919-2	에스와이 우레탄 내화 솔라 지붕판	SY3R-MPU 125~150T-a	지붕	0.5	125	2029.09.18.
	FR-RP24-0919-3		SY3R-MPU 125~150T-b	지붕	0.5	125	2029.09.18.

신청업체명 (표준인정번호)	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
에스와이㈜ 영천지점 [054-338-9970]	FR-RP25-0415-3	SYK 그라스울 내화 징크지붕	SYK-ZRGW 150T	지붕	0.5	151	2030.04.14.
㈜에스와이테크 [043-642-9970]	RP21-1130-1	에스와이테크 그라스울 지붕판	SYTR-G 150T-a	지붕	0.5	149.9	2026.11.29.
	RP21-1130-2		SYTR-G 180T-b	지붕	0.5	179.9	2026.11.29.
	RP21-1130-3		SYTR-G 180T-1	지붕	1	179.9	2026.11.29.
	RP21-1130-4		SYTR-G 200T-2	지붕	1	199.9	2026.11.29.
	RP21-1130-5		SYTR-DECK 180T	지붕	0.5	179.9	2026.11.29.
	FR-RP25-0612-1		에스에이치 그라스울 지붕판(123T)	지붕	0.5	123	2030.06.11.
에스에이치페널㈜ [041-754-9096]	FR-RP25-0612-2	에스에이치 그라스울 판넬	에스에이치 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2030.06.11.
	FR-RP25-0612-3		에스에이치 그라스울 징크 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2030.06.11.
에스지판넬㈜ [031-881-3500]	RP21-0804-6		에스지 그라스울 지붕판넬(SGGP-148T)	지붕	0.5	147.9	2026.08.03.
	RP22-0119-1	에스지 그라스울 지붕판넬	에스지 그라스울 지붕판넬(SGG-184T)	지붕	0.5	184	2027.01.18.
	RP22-0119-2		에스지 그라스울 지붕판넬(SGGB-150T)	지붕	0.5	150	2027.01.18.
	RP22-0119-3		에스지 그라스울 지붕판넬(SGGC-150T)	지붕	0.5	150	2027.01.18.
	FR-RP22-1128-1	에스지 그라스울 지붕판넬	에스지 그라스울 지붕판넬(SGG-200T)	지붕	1	200	2027.11.27.
	FR-RP22-1128-2		에스지 그라스울 지붕판넬_징크(SGGZ-220T)	지붕	0.5	220	2027.11.27.
	FR-RP25-0512-1		SGG-125T	지붕	0.5	125	2030.05.11.
㈜에이치디페널 [053-857-6300]	RP22-0623-5	에이치디 그라스울 판넬	에이치디 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	149.9	2027.06.22.
	RP22-0623-6		에이치디 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	183.9	2027.06.22.
에이치피코리아㈜ [041-338-0703]	FR-RP23-0720-6	에이치피 그라스울 판넬	에이치피 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2028.07.19.
	FR-RP23-0720-7		에이치피 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2028.07.19.
	FR-RP24-0308-8		에이치피 그라스울 징크 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2029.03.07.
	FR-RP24-0308-9		에이치피 그라스울 지붕판(200T)	지붕	1	200	2029.03.07.
	FR-RP25-0602-7		에이치피 그라스울 지붕판(125T)	지붕	0.5	125	2030.06.01.
	FR-RP25-0602-8		에이치피 그라스울 지붕판(125T)-1	지붕	0.5	125	2030.06.01.
㈜엠디산업 [054-933-0009]	RP21-0804-2	엠디 그라스울 판넬	엠디 그라스울 지붕판(125T)	지붕	0.5	124.9	2026.08.03.
	RP21-0804-3		엠디 더퓨 그라스울 지붕판(500-125T)	지붕	0.5	124.9	2026.08.03.
	RP21-0804-4		엠디 더퓨 그라스울 지붕판(1000-125T)	지붕	0.5	124.9	2026.08.03.
	RP22-0420-1		엠디 더퓨 그라스울 지붕판(1000-183T)	지붕	1	182.9	2027.04.19.
	RP22-0420-2		엠디 그라스울 지붕판(183T)	지붕	0.5	182.9	2027.04.19.
㈜영공 대구지점 [053-817-0891]	FR-RP24-0219-1	영공 대구 그라스울 지붕판	영공 대구 리벳레스 그라스울 지붕판(149T)	지붕	0.5	149	2029.02.18.
㈜영화 구지 [053-582-8600]	RP21-0318-3	영화 그라스울 판넬	영화 그라스울 지붕판(YHG-R185T)	지붕	0.5	183.9	2026.03.17.
	RP22-0223-3		영화 그라스울 지붕판(YHG-R184T)	지붕	0.5	183.9	2027.02.22.
	FR-RP22-1007-4	영화 우레탄 판넬	영화 우레탄 지붕판(YHU-R125T)	지붕	0.5	124.9~149.9	2027.10.06.
	FR-RP22-1007-5		영화 우레탄 솔라룸 지붕판(YHU-SR125T)	지붕	0.5	124.9~149.9	2027.10.06.
	FR-RP22-1007-6		영화 우레탄 데크 지붕판(YHU-DR125T)	지붕	0.5	124.9~149.9	2027.10.06.
	FR-RP23-0516-1	영화 그라스울 판넬	영화 그라스울 솔라룸 지붕판(YHG-SR123T)	지붕	0.5	123	2028.05.15.
	FR-RP23-0516-2		영화 그라스울 데크 지붕판(YHG-DR150T)	지붕	0.5	150	2028.05.15.
	FR-RP23-0516-3		영화 그라스울 데크 지붕판(YHG-DR150T-1)	지붕	0.5	150	2028.05.15.
	FR-RP23-0516-4		영화 그라스울 솔라룸 지붕판(YHG-SR184T)	지붕	0.5	184	2028.05.15.
	FR-RP23-0516-5		영화 그라스울 데크 지붕판(YHG-D150T-1h)	지붕	1	150	2028.05.15.
	FR-RP23-0516-6		영화 그라스울 솔라룸 지붕판(YHG-SR184T-1h)	지붕	1	184	2028.05.15.
	FR-RP24-0102-1		YH 우레탄 지붕판(YHU-R100~150T)	지붕	0.5	100~150	2029.01.01.
	FR-RP24-0102-2	영화 우레탄 판넬	YH 우레탄 지붕판(YHU-R123~150T)	지붕	0.5	125~150	2029.01.01.
	FR-RP24-0102-3		YH 우레탄 솔라룸 지붕판(YHU-SR100~150T)	지붕	0.5	100~150	2029.01.01.
	FR-RP24-0102-4		YH 우레탄 솔라룸 지붕판(YHU-SR125~150T)	지붕	0.5	125~150	2029.01.01.
	FR-RP24-0102-5		YH 우레탄 데크 지붕판(YHU-DR100~150T)	지붕	0.5	100~150	2029.01.01.
	FR-RP24-1007-1		영화 그라스울 지붕판(YHG-R123T)	지붕	0.5	123	2029.10.06.
	FR-RP24-1007-2		영화 그라스울 징크 지붕판(YHG-ZR184T)	지붕	0.5	184	2029.10.06.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
오천산업㈜ [041-522-5811▶]	FR-RP24-1007-3	영화 그라스울 패널 오천 그라스울 판넬 우신 그라스울 지붕판	영화 그라스울 데크 지붕판 (YHG-DR184T-1h)	지붕	1	184	2029.10.06.
	FR-RP24-1007-4		영화 그라스울 지붕판 (YHG-R184T-1h)	지붕	1	184	2029.10.06.
	FR-RP25-1215-1		영화 그라스울 데크 지붕판 1500 (YHG-DR184T)	지붕	0.5	184	2030.12.14.
	RP21-0318-1		오천 그라스울 지붕판(123T)	지붕	0.5	122.9	2026.03.17.
	RP21-0318-2		오천 그라스울 지붕판(200T)	지붕	0.5	199.9	2026.03.17.
	FR-RP23-0307-1		오천 그라스울 지붕판(200T)-1H	지붕	1	200	2028.03.06.
㈜오천피에스텍 [043-260-0921▶]	FR-RP24-0524-8		오천 그라스울 판넬	지붕	0.5	184	2029.05.23.
㈜우진애이씨 [051-832-2000▶]	RP21-0802-7		우신 그라스울 지붕판	지붕	0.5	180.9	2026.08.01.
RP21-0802-8	우신 그라스울 지붕판(180T-C)		지붕	0.5	180.9	2026.08.01.	
RP21-0110-1	원동 그라스울 지붕판(150T)		지붕	0.5	149.9	2026.01.09.	
㈜원동판넬 [031-959-1401▶]	FR-RP25-0708-3	원동 그라스울 판넬	원동 그라스울 지붕판(220T-A)	지붕	0.5	220	2030.07.07.
	FR-RP25-0708-4		원동 그라스울 지붕판(220T-B)	지붕	1	220	2030.07.07.
	FR-RP24-0125-8		전주 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2029.01.24.
	FR-RP24-0125-9		전주 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2029.01.24.
㈜전주산업 [063-214-7007▶]	FR-RP24-0125-10		전주 그라스울 지붕판(220T)	지붕	1	220	2029.01.24.
	RP21-0810-1	진호 그라스울 패널 진호 우레탄판넬 진호 그라스울 판넬	진호 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	149.9	2026.08.09.
	RP21-0810-2		진호 그라스울 데크 지붕판(150T)	지붕	0.5	149.9	2026.08.09.
	RP21-0810-3		진호 그라스울 지붕판(220T)	지붕	0.5	219.9	2026.08.09.
	RP22-0329-4		진호 그라스울 지붕판(200T)	지붕	1	199.9	2027.03.28.
	RP22-0329-5		진호 그라스울 데크 지붕판(200T)	지붕	1	199.9	2027.03.28.
	FR-RP23-0331-4		진호 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2028.03.30.
	FR-RP23-0331-5		진호 그라스울 데크 지붕판(220T)	지붕	0.5	220	2028.03.30.
	FR-RP24-0829-1		진호 우레탄지붕판(100T~150T)	지붕	0.5	100~150	2029.08.28.
	FR-RP24-0829-2		진호 우레탄 데크 지붕판(100T~150T)	지붕	0.5	100~150	2029.08.28.
㈜진호 [031-867-4000▶]	FR-RP24-0829-3		진호 그라스울징크 지붕판 184T	지붕	0.5	184	2029.08.28.
	FR-RP24-0829-4		진호 그라스울데크 지붕판 150T	지붕	0.5	150	2029.08.28.
	FR-RP24-0829-5		진호 그라스울 데크 지붕판 200T	지붕	1	200	2029.08.28.
	FR-RP25-0813-8		진호 그라스울 지붕판 123T	지붕	0.5	123	2030.08.12.
	RP21-1108-6	천보 그라스울 판넬	천보 그라스울 지붕판(123T)	지붕	0.5	122.9	2026.11.07.
㈜천보철강 [055-757-2800▶]	FR-RP25-0114-4		천보 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2030.01.13.
㈜청암 이천지점 [070-4351-3065]	FR-RP24-0509-1	청암 그라스울 지붕판	CAR-G 150T-B	지붕	0.5	150	2029.05.08.
	FR-RP24-0509-2		CAR-G 150T-A	지붕	0.5	180	2029.05.08.
㈜케이플러스산업 [070-4351-3065▶]	FR-RP23-0126-1	케이플러스 그라스울 지붕판	KP-GRP180	지붕	0.5	184	2028.01.26.
㈜케이디판넬 [070-7733-1500]	FR-RP23-0814-5	케이디 그라스울 판넬	케이디 그라스울 지붕판(220T)	지붕	0.5	220	2028.08.13.
	FR-RP23-0814-6		케이디 그라스울 징크 지붕판(220T)	지붕	0.5	220	2028.08.13.
	FR-RP24-0904-2		케이디 그라스울 지붕판(125T)	지붕	0.5	125	2029.09.03.
㈜케이산업 [031-8055-0771]	RP21-0826-6	케이산업 그라스울 판넬	케이산업 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	149	2026.08.25.
	RP21-1222-3		케이산업 그라스울 데크 지붕판(150T)	지붕	0.5	149	2026.12.21.
	RP22-0516-1		케이산업 그라스울 지붕판(225T)	지붕	1	224	2027.05.15.
	FR-RP23-1204-1		케이산업 그라스울 지붕판(180T)	지붕	0.5	179	2028.12.03.
	FR-RP23-1204-2		케이산업 미네랄울 지붕판(150T)	지붕	0.5	149	2028.12.03.
	FR-RP23-1204-3		케이산업 우레탄 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2028.12.03.
	FR-RP23-1204-4		케이산업 우레탄 데크 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2028.12.03.
	FR-RP24-0401-2		케이산업 무하지 그라스울 데크 지붕판(150T)-1	지붕	0.5	149	2029.03.31.
케이앤패널㈜	FR-RP25-0813-6	케이앤패널 그라스울 판넬	케이앤패널 그라스울 지붕판(125T)	지붕	0.5	125	2030.08.12.
	FR-RP25-0813-7		케이앤패널 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2030.08.12.
㈜태원판넬	FR-RP23-0414-5	E&W 그라스울 판넬	태원 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2028.04.13.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
[054-262-2700] (유)포스패널시스템 [031-8011-2334]	FR-RP23-0414-6	포스 그라스울 지붕판	태원 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2028.04.13.
하이테크판넬(주)1공장 [043-881-1300]	RP21-0112-1	하이테크 그라스울 판넬	하이테크 그라스울 지붕판(125T)	지붕	0.5	124.9	2026.01.11.
하이테크판넬(주)2공장 [043-881-1300]]	FR-RP24-0409-3	하이테크 그라스울 지붕판	하이테크 그라스울 지붕판(125T)	지붕	0.5	125	2029.04.08.
	FR-RP24-0409-4		하이테크 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2029.04.08.
	FR-RP24-0409-5		하이테크 그라스울 지붕판(220T)	지붕	1	220	2029.04.08.
	FR-RP25-0715-5		하이테크 그라스울 데크 지붕판(150T-C)	지붕	0.5	150	2030.07.14.
	FR-RP25-0715-6		하이테크 그라스울 데크 지붕판(150T-Z)	지붕	0.5	150	2030.07.14.
	FR-RP25-0715-7		하이테크 그라스울 징크 지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2030.07.14.
한국칼라강재(주) [055-332-0700]	FR-RP24-0911-1	한국칼라강재 그라스울 SUS 지붕판	한국칼라강재 그라스울 123T SUS 지붕판	지붕	0.5	123	2029.09.10.
(주)한국판넬 [062-953-8121]	RP21-0507-1	한국 그라스울 판넬	한국 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	149.9	2026.05.06.
	RP21-1119-3		한국 그라스울 지붕판(200T)	지붕	0.5	199.9	2026.11.18.
	FR-RP25-0801-5		한국 그라스울 지붕판(123T)	지붕	0.5	123	2030.07.31.
	FR-RP25-0801-6		한국 그라스울 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2030.07.31.
	FR-RP25-1226-1		한국 그라스울 지붕판(200T)-1H	지붕	1	200	2030.12.25.
(주)합라에이원 [054-536-8777]	RP21-1027-1	합라 그라스울 판넬	합라 그라스울 지붕판(150T)	지붕	0.5	149.9	2026.10.26.
	FR-RP23-0627-4		합라 그라스울 징크지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2028.06.26.
	FR-RP23-0627-5		합라 그라스울 지붕판(200T)	지붕	1	200	2028.06.26.
	FR-RP24-1030-6		합라 그라스울 지붕판(150T)-1	지붕	0.5	150	2029.10.29.
(주)해성판넬 [062-941-1300]	RP21-1220-1	해성 그라스울 지붕판넬	해성 그라스울 지붕(184T)	지붕	0.5	184	2026.12.19.
	FR-RP24-0411-3		해성 그라스울 지붕판(123T)	지붕	0.5	123	2029.04.10.
	FR-RP24-0411-4		해성 그라스울 징크 지붕판(184T)	지붕	0.5	184	2029.04.10.
	FR-RP25-0102-3		해성 그라스울 데크지붕판(150T)	지붕	0.5	150	2030.01.01.
	FR-RP25-0102-4		해성 그라스울 지붕판(200T)	지붕	1	200	2030.01.01.
호남판넬(주) [062-944-2800]	RP21-1227-1	호남 그라스울 지붕판넬	호남 그라스울 지붕판(153T)	지붕	0.5	153.9	2026.12.26.

## ▣ 시스템 지붕[RS]

(주)건기 [031-353-2139]	FR-RS22-0927-1	내화지붕재	GUNGI-RF-130	지붕	0.5	133.2	2027.09.26.
	FR-RS22-0927-2		GUNGI-RF-180	지붕	0.5	183.2	2027.09.26.
	FR-RS24-0408-1		GUNGI-RF-Z93	지붕	0.5	93.2	2029.04.07.
	FR-RS24-0408-2		GUNGI-RF-Z183	지붕	0.5	183.2	2029.04.07.
(주)다못이엔씨 [02-523-0401]	RP21-0818-1	DM-954 DOUBLE ROOF PANEL 125T (MW50T고정, GW75T이상)	DM-954 DOUBLE ROOF PANEL 125T (MW50T고정, GW75T이상)	지붕	0.5	126	2026.08.17.
	RP21-0818-2		DM-954 DOUBLE ROOF PANEL 125T (MW25T고정, GW100T이상)	지붕	0.5	126	2026.08.17.
	RP21-0818-3		DM-954 DOUBLE ROOF PANEL 150T (MW50T고정, GW100T이상)	지붕	1	151	2026.08.17.
	RP22-0304-1		DM-954 DOUBLE ROOF PANEL 125T-Z (MW25T고정, GW100T이상)	지붕	0.5	126	2027.03.03.
	RP22-0304-2		DM-954 DOUBLE ROOF PANEL 150T-Z (MW50T고정, GW100T이상)	지붕	1	151	2027.03.03.
(주)닥스엔지니어링 [042-527-1150]	RS22-0629-1	흡음내화 지붕시스템	DACH-RW-22	지붕	0.5	193.2	2027.06.28.
	RS22-0629-2	흡음내화 BIPV	DACH-BIPV	지붕	0.5	233.2	2027.06.28.
	FR-RS24-1010-6	흡음내화 지붕시스템	흡음내화 지붕시스템(DACH-MT)	지붕	0.5	181.2	2029.10.09.
	FR-RS25-0304-1	흡음내화 BIPV	흡음내화 BIPV (DATD-BIPV)	지붕	0.5	181.2	2030.03.03.

신청업체명 (표준인정번호)	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
㈜동양지티에스	FR-RS23-0718-1	동양 지티에스 내화시스템 패널	DYGTS-X-500 SYSTEM-180	지붕	0.5	182.82	2028.07.17.
라인강건산업(주)	RP21-0716-1	내화구조를 갖는 루프데크 시스템	LRS21-01	지붕	0.5	238.4	2026.07.15.
[044-868-8956▶]	RP21-0716-2	흡음 및 내화구조를 갖는 루프데크 시스템	LRS21-02	지붕	0.5	250.9	2026.07.15.
스카이패널(주) [02-2659-2060▶]	FR-RS23-0224-1	SKY-BIPV-SP180(지붕형)	SKY-BIPV-SP180(지붕형)	지붕	0.5	184.5	2028.02.23.
	FR-RS23-0224-2	SKY-SRP-GP180(특수지붕재)	SKY-SRP-GP180(특수지붕재)	지붕	0.5	184.5	2028.02.23.
	FR-RS23-0224-3	SKY-SRP-BC180	SKY-SRP-BC180	지붕	0.5	184.5	2028.02.23.
	FR-RS23-0224-4	SKY-SOLAR-CK180	SKY-SOLAR-CK180	지붕	0.5	184.5	2028.02.23.
	FR-RS23-0224-5	SKY-BIPV-SP180(단열재180T)	SKY-BIPV-SP180(단열재180T)	지붕	0.5	184.5	2028.02.23.
	FR-RS24-0529-1	SKY-SRP2-HG220	SKY-SRP2-HG220	지붕	1	224.5	2029.05.28.
	FR-RS24-0529-2	SKY-SRP1-HG180	SKY-SRP1-HG180	지붕	0.5	184.5	2029.05.28.
	FR-RS24-0529-3	SKY-SRP-HC180(G/W180)	SKY-SRP-HC180(G/W180)	지붕	0.5	184.5	2029.05.28.
	FR-RS24-0529-4	SKY-BIPV2-BC180(단열재180T이상)	SKY-BIPV2-BC180(단열재180T이상)	지붕	0.5	184.5	2029.05.28.
	FR-RS24-0529-5	SKY-BIPV-BC180	SKY-BIPV-BC180	지붕	0.5	184.5	2029.05.28.
㈜스틸라이트 [02-869-5757▶]	FR-RS24-0314-3	스틸라이트 지붕시스템	Roofus T 275	지붕	0.5	320	2029.03.13.
	FR-RS24-0314-4		Roofus T 325	지붕	1	320	2029.03.13.
	FR-RS24-0314-5		흡음 Roofus T 325P	지붕	1	320	2029.03.13.
	FR-RS25-0217-5		Roofus T 200	지붕	0.5	213.4	2030.02.16.
	RS22-0713-1	흡음 단열 경량 시스템 패널	PRC 200T Opus.1	지붕	0.5	201.2	2027.07.12.
㈜신원데크 [02-2285-6970▶]	FR-RS22-1107-1	신원메탈루프시스템	SW-420-Sh	지붕	0.5	191.3	2027.11.06.
	FR-RS23-0308-1		SW-420-R	지붕	1	191.3	2028.03.07.
	FR-RS23-0308-2		SW-420-S	지붕	1	191.3	2028.03.07.
아이솔라에너지(주) [031-976-3000▶]	FR-RP23-0314-1	솔라루프판넬	솔라루프(Solar Roof)	지붕	0.5	180	2028.03.13.
	FR-RP23-0314-2		솔라루프 플러스(Soar Roof Plus)	지붕	0.5	180	2028.03.13.
㈜웹센 [02-515-3304]	RS22-0708-1	에너솔라 일체형 태양광 시스템 내화 지붕	EST-BIPV-RI-180	지붕	0.5	181.55	2027.07.07.
	RS22-0708-2		EST-Z-RI-180	지붕	0.5	183.15	2027.07.07.
㈜에이비엠 [051-759-8632▶]	RP21-0930-1	내화지붕재	ABM-RS	지붕	0.5	151.2	2026.09.29.
	RP21-0930-2		ABM-PR	지붕	0.5	153.2	2026.09.29.
	RP21-1015-8		ABM-AGP-WR180	지붕	0.5	183.2	2026.10.14.
	RS22-0414-1		ABM-AGP-PR180	지붕	0.5	183.2	2027.04.13.
	RS22-0414-2		ABM-AGP-PBI180	지붕	0.5	181.1	2027.04.13.
	RS22-0414-3		ABM-AGP-Z90	지붕	0.5	93.2	2027.04.13.
	RS22-0414-4		ABP-AGP-Z120	지붕	0.5	123.2	2027.04.13.
	FR-OS22-0916-1		ABM-AGP-PBI150	지붕	0.5	152.6	2027.09.15.
	FR-OS22-0916-2		ABM-AGP-WBI150	지붕	0.5	152.6	2027.09.15.
	FR-RS22-0831-1	건축용 시스템 지붕	ABM-AGP-MZ180	지붕	0.5	183.2	2027.08.30.
	FR-RS23-0911-1		ABM-AGP-Z200V2	지붕	1	203.2	2028.09.10.
	FR-RS23-0911-2		ABM-AGP-ZBI200V2	지붕	1	207.6	2028.09.10.
	FR-RS24-1128-1		ABM-AGP-PBIPV180	지붕	0.5	182.6	2029.11.27.
	FR-RS25-1231-1		ABM-WRP200	지붕	0.5	203.2	2030.12.30.
	FR-RS25-1231-2		ABM-WPBIPV200	지붕	0.5	202.6	2030.12.31.
㈜에코스 [031-548-1001]	FR-OS25-0820-1	에코스 시스템 재화 지붕	EK-BIPV-WT1(178T)	지붕	0.5	177.95	2030.08.19.
	RP21-0726-2	우진 흡음 내화 루프패널	우진 흡음 내화 루프패널(WJ-R SYSTEM-05)	지붕	0.5	106.5	2026.07.25.
㈜우진루프패널 [043-276-5453▶]	RP22-0404-1	우진 R-SYSTEM PANEL	우진 R-SYSTEM PANEL	지붕	0.5	182.2	2027.04.03.
	RS22-0617-1	우진 흡음 내화 시스템패널	우진 흡음 내화 시스템패널(WJ-R SYSTEM-01)	지붕	0.5	194.9	2027.06.16.
	RS22-0617-2		우진 흡음 내화 시스템패널(WJ-R SYSTEM-02)	지붕	0.5	182.2	2027.06.16.
	RS22-0617-3		우진 흡음 내화 시스템패널(WJ-DUAL ARCH SYSTEM-01)	지붕	0.5	222.6	2027.06.16.
	FR-RS24-0417-4		우진 흡음 내화 시스템패널(WJ-R SYSTEM-10)	지붕	1	207.4	2029.04.16.
	FR-RS24-1023-1		우진 흡음 내화 시스템 패널WJ-DUAL ARCH SYSTEM-02	지붕	0.5	222.6	2029.10.22.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간	
	FR-RS24-1023-2		우진 흡음 내화 시스템 패널WJ-DUAL ARCH SYSTEM-03	지붕	0.5	235.1	2029.10.22.	
㈜우리돌판넬 [054-336-7760]	FR-RP25-0507-1	우리돌 그라스울 지붕	우리를 그라스울 지붕(150T)	지붕	0.5	150	2030.05.06.	
	FR-RP25-0507-2		우리를 그라스울 지붕(184T)	지붕	0.5	184	2030.05.06.	
	FR-RP25-0507-3		우리를 그라스울 지붕(184T-Z)	지붕	0.5	184	2030.05.06.	
	FR-RS24-0202-1		WP - SRD150 SYSTEM(PF)-120T-1	지붕	0.5	277.2	2029.02.01.	
㈜원풍씨엔에스 [02-3662-8882]	FR-RS24-0202-2	Super Guard TOP 지붕시스템	WP - SRD150 SYSTEM(PF)-120T-2	지붕	0.5	277.2	2029.02.01.	
	FR-RS24-0927-1		웹센 시스템 내화 지붕	WS-AR180	0.5	183.15	2029.09.26.	
㈜웹센 [02-515-3304]	FR-RS24-0927-2	웹센 시스템 내화 지붕	WS-BIPV-AR180	지붕	0.5	182.55	2029.09.26.	
	RP21-0923-1		흡음내화 시스템패널	흡음내화 시스템패널(DPFZ, 180T)	지붕	0.5	184.6	2026.09.22.
㈜이화건설 [043-236-3351]	RP21-0923-2	흡음내화 삼중 시스템패널	흡음내화 삼중 시스템패널(DPFT, 180T)	지붕	1	185.6	2026.09.22.	
	RP21-0923-3		흡음내화 이중 시스템패널	흡음내화 시스템패널(DAPF, 180T)	지붕	0.5	185.1	2026.09.22.
	RP21-0802-4		BIPV	BIPV SYSTEM 지붕패널 150T	지붕	0.5	154.73	2026.08.01.
㈜일강케이스판 [02-547-3311]	RP21-0802-5	K-ZIP	새들용 결합 클립 및 방수부재가 구비된 다기능 지붕 패널 150T	지붕	0.5	157.08	2026.08.01.	
	RP21-0802-6		새들용 결합 클립 및 방수부재가 구비된 다기능 지붕 패널 220T	지붕	1	225.08	2026.08.01.	
	FR-RS23-1218-1		판스프링형 탄성체 및 면진구조를 가진 지붕패널	K-ZIP2 GC184-2-H0.5 지붕패널 184T	지붕	0.5	184.48	2028.12.17
㈜중심티엔씨 [051-926-8467]	RP21-1130-6	JSTC-SSEN-V1	JSTC-SSEN-V1(180T)	지붕	0.5	182.8	2026.11.29.	
	RP22-0328-1	JSTC-SSEN-Z90	JSTC-SSEN-Z90(Z90T)	지붕	0.5	92.8	2027.03.27.	
㈜케이에스테크 [031-461-9068]	FR-RS24-0405-1	케이에스테크 내화 시스템 지붕	KSP-R465-50 PANEL 180T(G/W180)	지붕	0.5	182.75	2029.04.04.	
한림정공(주) [02-784-1291]	RP21-0524-1	한림정공 지붕 시스템	HL-650 SYSTEM 196T	지붕	0.5	197.2	2026.05.23.	
	RP21-0524-2		HL-950 SYSTEM 196T	지붕	0.5	197.2	2026.05.23.	
	RP21-0809-1		HL-950+U280 SYSTEM 196T	지붕	0.5	197.2	2026.08.08.	
	RP21-0809-2		HL-650+U280 SYSTEM 235T	지붕	1	236.3	2026.08.08.	
	RP21-0823-1		LINERDECK+PRP-500 SYSTEM 236T(30분)	지붕	0.5	237.6	2026.08.22.	
	RP21-0901-5		LINERDECK+PRP-500 SYSTEM 235T(60분)	지붕	1	236.6	2026.08.31.	
㈜흥성이엔씨 [02-473-7950]	RP21-0809-5	열차단 패드가 구비된 구조보강 금속지붕 패널 (UNISS SYSTEM PANEL)	UNISS SYSTEM PANEL 150T(G/W125T+세라크울 25T)	지붕	0.5	151.32	2026.08.08.	
	RP21-0809-6		UNISS SYSTEM PANEL 195T(G/W182.5T+세라크울 12.5T)	지붕	0.5	196.32	2026.08.08.	
	FR-RS24-0822-1	태양광 일체형 단열 지붕 패널 시스템	HS-BIPV-WR-150 (G/W125T+세라크울 25T)	지붕	0.5	151.52	2029.08.21.	
	FR-RS24-0822-2		HS-BIPV-WR-180 (G/W170T+세라크울 12.5T)	지붕	0.5	184.02	2029.08.21.	
	FR-RS25-1021-1	금속재 단열 지붕패널 시스템	HS-EROP-WR-150(GW140T+세라크울 12.5T)	지붕	0.5	153.82	2030.10.20.	
	FR-RS25-1021-2		HS-EROP-WR-180 (G/W170T+세라크울 12.5T)	지붕	0.5	183.82	2030.10.20.	
	FR-RS25-1021-3	열차단 패드가 구비된 구조보강 금속지붕 패널(UNISS SYSTEM PANEL)	UNISS SYSTEM PANEL 무공 235T(G/W 222.5T+세라크울	지붕	0.5	236.2	2030.10.20.	

## ▣ 콘크리트 패널 벽체[WC]

㈜대혜건축 [043-877-4393]	WC00-1204-5b	스타이로콘 패널 150T	스타이로콘 패널 150T	비내력벽	2	150	표준구조
	WC04-0329-1c	스타이로콘 패널 150T-1	스타이로콘 패널 150T-1	비내력벽	2	150	표준구조
	WC08-0806-5 (KFRS WS-021)	스타이로콘 패널 150T-3	스타이로콘 패널 150T-3	비내력벽	2	150	표준구조
	WC08-0806-6 (KFRS WS-022)	스타이로콘 패널 75T-III	스타이로콘 패널 75T-III	비내력벽	2	75	표준구조
	WC08-1124-1 (KFRS WS-023)	스타이로콘 패널 75T-IV	스타이로콘 패널 75T-IV	비내력벽	2	75	표준구조
	WC18-0907-1	스타이로콘 패널 75-VI	스타이로콘 패널 75-VI	비내력벽	2	75	2028.09.06.
	FR-WC24-0319-2	스타이로콘패널150T-VIII	스타이로콘패널150T-VIII	비내력벽	2	150	2029.03.18
㈜성은 [043-877-3054]	FR-WC25-0613-5	ALC 블록 내화구조벽	SEALC-69B	벽체	2	69	2030.06.12.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
㈜에이스페널 [041-583-3652]	WC11-1220-1 KFRS WC-004	ECOPANEL-75(3.2)	ECOPANEL-75(3.2)	비내력벽	2	75	표준구조
	WC11-1220-2 KFRS WC-005	ECOPANEL-150(3.2)	ECOPANEL-150(3.2)	비내력벽	2	150	표준구조
	WC11-1220-3 KFRS WC-006	ECOPANEL-150(4.5)	ECOPANEL-150(4.5)	비내력벽	2	150	표준구조
㈜월텍	WC04-1124-2C	WALLTEC PANEL 150T	WALLTEC PANEL 150T	비내력벽	2	150	표준구조
	WC08-0402-4 (KFRS WS-025)	WALLTEC PANEL	WALLTEC PANEL 75T(4.5mm)	비내력벽	2	75	표준구조

## ▣ 구조용 집성재 보[BT] 및 구조용 집성재 기둥[CT]

경민산업(주) [032-575-7871]	BT05-0228-2b	LT-150-3S	LT-150-3S	보	1	40	2026.02.27
	KFRS-BT-034	KM-1LB	KM-1LB	보	1	40	표준구조
	KFRS-BT-035	KM-1DB	KM-1DB	보	1	40	표준구조
	KFRS-BT-036	KM-2LB	KM-2LB	보	2	82	표준구조
	KFRS-CT-037	KM-1LC	KM-1LC	기둥	1	41	표준구조
	KFRS-CT-038	KM-1DC	KM-1DC	기둥	1	41	표준구조
	KFRS-CT-039	KM-2LC	KM-2LC	기둥	2	86	표준구조
	FR-BT22-0811-1	KS F 3021에 따른 C군(가문비나무)	KM-1SB	보	1	46	2027.08.10.
	FR-CT22-0811-2		KM-1SC	기둥	1	48	2027.08.10.
	FR-BT25-0918-1	HS-1SB	HS-1SB	보	1	51	2030.09.17.
	FR-BT25-0918-2	HS-2SB	HS-2SB	보	2	90	2030.09.17.
	FR-CT25-0918-3	HS-1SC	HS-1SC	기둥	1	55	2030.09.17.
	FR-CT25-0918-4	HS-2SC	HS-2SC	기둥	2	98	2030.09.17.
산림조합중앙회 중부목재유통센터 [031-887-6343]	KFRS-BT-042	구조용집성재	CSG-BB	보	2	82	표준구조
	KFRS-CT-043		CSG-CC	기둥	2	86	표준구조
	KFRS-BT-046		CSG-BO	보	1	40	표준구조
	KFRS-CT-047		CSG-CM	기둥	1	41	표준구조
	FR-BT24-0306-1		JB-BM01	보	1	50	2029.03.05
	FR-BT24-0306-2		JB-CM01	기둥	1	45	2029.03.05
에스와이우드(주) [032-578-1500]	FR-BT25-0826-1	SY-BTS1(집성목재 보)	SY-BTS1(집성목재 보)	보	1	44	2030.08.25.
	FR-BT25-0826-2	SY-BTS2(집성목재 보)	SY-BTS2(집성목재 보)	보	2	81	2030.08.25.
	FR-CT25-0826-3	SY-CTS1(집성목재 기둥)	SY-CTS1(집성목재 기둥)	기둥	1	46	2030.08.25.
	FR-CT25-0826-4	SY-CTS2(집성목재 기둥)	SY-CTS2(집성목재 기둥)	기둥	2	86	2030.08.25.
휴인(주) [061-374-7789]	BT19-0318-1	HIFP-BT40	HIFP-BT40	보	1	40	2029.03.17
	BT19-0318-2	HIFP-BT45	HIFP-BT45	보	1	45	2029.03.17
	BT19-0318-3	HIFP-CT40	HIFP-CT40	기둥	1	40	2029.03.17
	BT19-0318-4	HIFP-CT45	HIFP-CT45	기둥	1	45	2029.03.17
	KFRS-BT-044	HIFP-BT82	HIFP-BT82	보	2	82	표준구조
	KFRS-CT-045	HIFP-CT86	HIFP-CT86	기둥	2	86	표준구조
㈜회천목재 [033-441-0230]	KFRS-BT-032	HTB-2021B	HTB-2021B	보	1	40	표준구조
	KFRS-CT-033	HTB-2021C	HTB-2021C	기둥	1	41	표준구조
	KFRS-BT-040	HRB-2hrB	HRB-2hrB	보	2	82	표준구조
	KFRS-CT-041	HRB-2hrC	HRB-2hrC	기둥	2	86	표준구조
Theurl Holzindustrie GmbH( 대리인 : ㈜수피아건 축 ) [032-504-1025]	FR-BT24-0125-1	KS F 3021의 구조용 집성재 수종군 중 C군 (잣나무류)	SU1B	보	1	51	2029.01.24
	FR-BT24-0125-2		SU2B	보	2	91	2029.01.24
	FR-CT24-0125-3		SU1C	기둥	1	54	2029.01.24
	FR-CT24-0125-4		SU2C	기둥	2	103	2029.01.24

신청업체명 (표준인정번호)	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
-------------------	------------------	-------	-------	------	----	--------	------

#### ▣ 목재보[BL] 및 목재기둥[CL]

㈜대들보 [054-432-2934]	BL19-0409-1	더글라스퍼 한옥 내화구조용 보	DDB-B-DOUGLAS	보	1	31	2029.04.08
	CL19-0409-2	더글라스퍼 한옥 내화구조용 원기둥	DDB-C-DOUGLAS	기둥	1	42	2029.04.08
	CL19-0409-3	더글라스퍼 한옥 내화구조용 각기둥	DDB-P-DOUGLAS	기둥	1	39	2029.04.08

#### ▣ FR 표준구조 [KCMS]

㈜고진케이우드 [063-635-7003]	KCMS-FR22-0831-2	KWT-2LB	KWT-2LB	보	2	82	표준구조
	KCMS-FR22-0831-3	KWT-1LC	KWT-1LC	기둥	1	41	표준구조
	KCMS-FR22-0831-4	KWT-2LC	KWT-2LC	기둥	2	86	표준구조
대흥우드산업㈜ [041-932-9804]	KCMS-FR24-0813-1	DHG-1B	DHG-1B	보	1	40	표준구조
	KCMS-FR24-0813-2	DHG-2B	DHG-2B	보	2	82	표준구조
	KCMS-FR24-0813-3	DHG-1P	DHG-1P	기둥	1	41	표준구조
	KCMS-FR24-0813-4	DHG-2P	DHG-2P	기둥	2	86	표준구조
에스와이우드㈜ [032-578-1500]	KCMS-FR22-0927-3	SY-BT1(집성목재 보)	SY-BT1(집성목재 보)	보	1	40	표준구조
	KCMS-FR22-0927-4	SY-BT2(집성목재 보)	SY-BT2(집성목재 보)	보	2	82	표준구조
	KCMS-FR22-0927-6	SY-BC2(집성목재 기둥)	SY-BC2(집성목재 기둥)	기둥	2	86	표준구조
	KCMS-FR22-0927-5	SY-BC1(집성목재 기둥)	SY-BC1(집성목재 기둥)	기둥	1	41	표준구조
㈜우дин [032-578-8500]	KCMS-FR22-0623-2	우дин 프리컷 글루램	WD-A GLULAM-2HB	보	2	82	표준구조
	KCMS-FR22-0623-3		WD-A GLULAM-1HC	기둥	1	41	표준구조
	KCMS-FR22-0623-4		WD-A GLULAM-2HC	기둥	2	86	표준구조
전일목재산업㈜ [063-545-3131]	KCMS-FR23-0907-1	JIWD-1TB	JIWD-1TB	보	1	40	표준구조
	KCMS-FR23-0907-2	JIWD-2TB	JIWD-2TB	보	2	82	표준구조
	KCMS-FR23-0907-3	JIWD-1TC	JIWD-1TC	기둥	1	41	표준구조
	KCMS-FR23-0907-4	JIWD-2TC	JIWD-2TC	기둥	2	86	표준구조

#### ▣ 데크바닥 [SD]

㈜우득씨엔씨 [054-435-2127]	SD01-1220-1 (KFRS WS-005)	POWER DECK	POWER DECK - L	바닥	2	0.8	표준구조
--------------------------	------------------------------	------------	----------------	----	---	-----	------

#### ▣ 유리벽체 [WG]

대한유리공업㈜	FR-WG25-1230-1	PILOX2-60	PILOX2-60	비내력벽	1	31	2030.12.29.
	FR-WG25-1230-2	PILOX2-90	PILOX2-90	비내력벽	1.5	41	2030.12.29.
	FR-WG25-1230-3	PILOX2-120	PILOX2-120	비내력벽	2	54	2030.12.29.
㈜삼공사 [051-200-3040]	FR-WG23-0403-1	SG-FS2R-60L3	SG-FS2R-60L3	비내력벽	1	31	2028.04.02.
	FR-WG25-0102-1	SG-FS2R-90L1	SG-FS2R-90L1	비내력벽	1.5	43.1	2030.01.01.
	FR-WG25-0102-2	SG-FS2R-120L1	SG-FS2R-120L1	비내력벽	2	58.1	2030.01.01.
㈜정암안전유리 지점 [051-831-6161]	FR-WG24-0417-1	Kontlafoam PT60	Kontlafoam-SF-PT60	비내력벽	1	22	2029.04.16.
	FR-WG24-0417-2	Kontlafoam PT90	Kontlafoam-SF-PT90	비내력벽	1.5	32	2029.04.16.
	FR-WG24-0417-3	FLAMSTOP	FLAMSTOP-NI-CW30	비내력벽(외벽)	0.5	39	2029.04.16.
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group [대리인: /조지아지에프부스]	FR-WG25-0616-1	PYROBEL EI60	PYROBEL-YA-60	비내력벽	1	25	2030.06.15.
	FR-WG25-0616-2	PYROBEL EI90	PYROBEL-YA-90	비내력벽	1.5	41	2030.06.15.

신청업체명 [주]정밀기전기술 [055-353-1661]	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
POLFLAM LIMITED LIABTED COMPANY [대리인: 알핀㈜] [031-994-8993]	FR-WG25-0616-3	PYROBEL EI120	PYROBEL-YA-120	비내력벽	2	52	2030.06.15.
	FR-WG24-0620-1	AF Hydrogel EI30	PosESCW Contraflam 60-3	비내력면(외벽)	0.5	44	2029.06.19.
	FR-WG24-0620-2	AF Hydrogel EI60	PosESCW Contraflam 90-4	비내력면(외벽)	1	49	2029.06.19.
SAINTE-GOBAIN INDIA Private LTD [대리인: 엘엑스글라스㈜] [02-550-70631]	WG18-0122-1	PosSCW Contraflam EI-60	PosSCW Contraflam 60-3	비내력벽	1	29	2028.01.21.
	WG18-0122-2	PosSCW Contraflam EI-90	PosSCW Contraflam 90-4	비내력벽	1.5	40	2028.01.21.
	WG18-0122-3	PosESCW Contraflam EI-60	PosESCW Contraflam 60-3	비내력면(외벽)	1	47	2028.01.21.
	WG18-0122-4	PosESCW Contraflam EI-90	PosESCW Contraflam 90-4	비내력면(외벽)	1.5	58	2028.01.21.

## ▣ 기타구조 [OS]

[주)경동원 [02-559-8181]]	FR-OS24-0408-3	내화지붕재	GUNGI-BIPV-ROOF-152	지붕	0.5	152.6	2029.04.07.
	FR-OS25-0429-1	건축용 시스템 지붕	GUNGI-BIPV-ROOF180	지붕	0.5	180	2030.04.28.
	FR-OS22-0831-2		GS모듈러-B1-3H	보	3	38(30)	2027.08.30.
	FR-OS23-1116-5		PC-모듈러C-33	기둥	3	45	2028.11.15.
	FR-OS23-1116-6		D-Modular-colun-2H	기둥	2	36	2028.11.15.
	FR-OS23-1116-7		D-Modular-colun-1H	기둥	1	25	2028.11.15.
	FR-OS23-1116-8		iNNOHIVE-Column-2H	기둥	2	33	2028.11.15.
	FR-OS24-0205-3		iNNOHIVE-Beam-1H	보	1	22	2029.02.04.
	FR-OS24-0205-4		iNNOHIVE-Beam-2H	보	2	33	2029.02.04.
	FR-OS24-0205-5		iNNOHIVE-Beam-3H	보	3	43	2029.02.04.
[주)모간 [031-730-8357]]	FR-OS24-0229-1	KSG FBC	KSG 내화 범커버-120T	보	3	120.6	2029.02.28.
[주)성은	FR-OS24-1219-1	ALC 패널 바닥 내화구조	SEALC-P100F	건축물의 바닥	1	100	2029.12.18.
[주)스틸라이트 [02-869-5757]]	FR-OS24-0219-5	Roofus TPO 300	스틸라이트 TPO 내화구조 지붕	지붕	1	313.5	2029.02.18.
[주)에스와이씨 [041-911-3825]]	OS20-1028-1	ALC블록 내화구조벽	SYC ALCBF-70	비내력벽	2	70	2025.10.27.
	FR-OS23-0927-1	ALC 패널 내화구조	SYCALC-100PF	건축물의 바닥	1	100	2028.09.26
[주)인하우스앤파씨 [031-281-0701]]	FR-OS23-0420-1	인하우스 벽체시스템	[주]인하우스앤파씨 비내력 벽체_T150-30mm-1.5H	비내력벽	1.5	150	2028.04.19.
[주)인터컨스텍 괴산2지점 [043-834-6391]]	FR-OS23-0227-5	ALC블록 내화구조벽	KING KONG ALC-75T	비내력벽	2	75	2028.02.26.
[주)일강이엔아이 [02-547-3311]]	FR-OS23-1218-2	판스프링형 탄성체를 구비한 건물일체형 태양광발전장치BIPV	IK_BIPV2-IRC WGC186-1-HO.5_자붕패널 186T	지붕	0.5	186.38	2028.12.18
	FR-RS25-1117-1		IK-BIPV2-IRC1-0.5-155-12.5x2 지붕패널 180T	지붕	0.5	183.13	2030.11.16.
	FR-RS25-1117-2		IK-BIPV2-IRC1-0.5-155-25 지붕패널 180T	지붕	0.5	183.13	2030.11.16.
	FR-RS26-0120-5	BIPV	BIPV SYSTEM 지붕패널 220T	지붕	1	223.13	2031.01.19.
[주)원풍씨엔에스 [02-3662-8882]]	FR-OS25-0612-4	SuperGuard TPO 지붕시스템	WP-B DECK SYSTEM(PF)-120T	지붕	0.5	167.2	2030.06.11.
[크나우프 석고보드(주) [02-6902-3100]]	FR-OS23-0831-10	KNU-15BEW	KNU-15BEW	비내력벽(외벽)	1	182	2028.08.30.
	FR-OS23-0831-11	KNU-15BW	KNU-15BW	비내력벽(내벽)	1	150	2028.08.30.
	FR-OS23-0831-12	KNU-15BWD	KNU-15BWD	비내력벽(내벽)	1	250	2028.08.30.
	FR-OS23-0831-13	KNU-15BF	KNU-15BF	건축물의 바닥	1	721	2028.08.30.
[한국오션플랫폼(주)]	OS21-0617-2	프리스트레스 할로우코어 슬래브 265단면	프리스트레스 할로우코어 슬래브 265단면	바닥	2	315(265)	2026.06.16.
	FR-OS22-0907-1		HISFP-OS60F	바닥	1	150(38)	표준구조
	FR-OS22-0907-2		HISFP-OS60W	벽(외벽)	1	150(43)	표준구조
	FR-OS22-0907-3		HISFP-OS120W	벽(외벽)	2	210(79)	표준구조
	FR-OS22-0923-1		HISFP-OS90GF	바닥	2	46	2027.09.22.

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
휴인㈜ [061-374-7789]	FR-OS22-1007-1	KS F 3020의 침엽수 구조용재 수종군 중 낙엽송	HISFP-OS120W2	내력 벽(내벽)	1	210(41)	2027.10.06.
	FR-OS22-1007-2		HISFP-OS120GW2	내력 벽(내벽)	1	210 (43, PCCLT 노출면)	2027.10.06.
	FR-OS22-1007-3		HISFP-OS210GW2	내력 벽(내벽)	2	300 (83, PCCLT 노출면)	2027.10.06.
	FR-OS22-1017-1					300 (16, 방화석 고보드 노출면)	
	FR-OS22-1017-2					미적용	2027.10.16.
	FR-OS22-1017-3		HISFP-OS60GW	내력 벽(외벽)	1	16	2027.10.16.
	FR-OS22-1017-4		HISFP-OS90GW	내력 벽(외벽)	2	미적용	2027.10.16.
	태양광 일체형 내화 지붕		HISFP-OS120GW	내력 벽(내벽)	1	24	2027.10.16.
	태양광 일체형 내화 지붕		HISFP-OS180GW	내력 벽(내벽)	2	182.6	2030.03.06.
(주)해동엔지니어링 [054-223-2580]	FR-OS25-0307-1	태양광 일체형 내화 지붕	태양광 일체형 내화 지붕 HDE-BIPV-RCT180	지붕	0.5	182.6	2030.03.06.
	FR-OS25-0307-2		태양광 일체형 내화 지붕 HDE-BIPV-RCZ180	지붕	0.5	182.6	2030.03.06.

[시공현장] 구조용 접성재 보[BT] 및 구조용 접성재 기둥[CT]

선석건설㈜	BT09-0416-2a CT09-0416-3a	NCK-TPA-FB NCK-TPA-FC	NCK-TPA-FB NCK-TPA-FC	보 기둥	1 1	40 40	시공현장 시공현장
(주)삼우이엔아이	BT12-0314-1 CT12-0314-2	Glulam Glulam	SW Glulam-보 SW Glulam-기둥	보 기둥	1 1	41 44	시공현장 시공현장
(주)건웅종합건설	BT13-1126-3 CT13-1126-4	LT-SP LT-SP	LT-SP-B LT-SP-C	보 기둥	1 1	44 43	시공현장 시공현장
토담종합건설㈜	BT18-1231-1 CT18-1231-2	LT-150-2B LT-150-2C	LT-150-2B LT-150-2C	보 기둥	2 2	79 89	시공현장 시공현장
[시공현장] 목재 보[BL] 및 목재 기둥[CL]							
삼부토건㈜	BL08-0820-1a CL08-0820-2a	TANI-CH-TB TANI-CH-TC	TANI-CH-TB TANI-CH-TC	보 기둥	1 1	37 40	시공현장 시공현장
(주)에이엠이엔씨	BL11-1104-1 BL11-1104-2 CL11-1104-3 CL11-1104-4	SANYOSOO-CH-TB SANYOSOO-CH-TC	SANYOSOO-CH-TB1 SANYOSOO-CH-TB2 SANYOSOO-CH-TC1 SANYOSOO-CH-TC2	보 보 기둥 기둥	1 1 1 1	34 32 43 30	시공현장 시공현장 시공현장 시공현장
평산종합건설㈜	CL13-0418-1	구조용접성재(글루램)기둥재 구조용접성재(글루램)보	EL-150-CP EL-150-CB	기둥 보	1 1	41 41	시공현장 시공현장
코오롱글로벌㈜	BL13-0610-1	KOLON-GWGC-TB	KOLON-GWGC-TB	보	1	37	시공현장
영진종합건설㈜	BL14-0822-1 CL14-0822-2	KOLON-GWGC-TC	KOLON-GWGC-TC	기둥	1	41	시공현장
삼성물산㈜	BL21-1229-1	내화 보 구조재	YJ-GL24h-BM	보	1	49	시공현장
[시공현장] CFT							
(주)포스코에이엔씨건축사무소	CFT07-0207-2a CFT11-0516-1 CFT11-0516-2 CFT11-0516-3	NF CFT SRPC1 SRPC2 SRPC-KY	CFT C1 RIST-CFT12 RIST-CFT16 RIST-CFT28	기둥	1 1 1 1	35 12 16 28	시공현장 시공현장 시공현장 시공현장
지에스건설㈜	CFT17-0124-1 CFT17-0124-2	LGDP10 FR CFT LGDP10 FR CFT	LGDP10-3H-CFT-F2 LGDP10-3H-CFT-M1	합성기둥	3	338	시공현장
[시공현장] 경골목구조 [FW]							
[시공현장] 선민건설㈜	FR-FW25-0326-2	KM-2LFWS	SM-PWF120-1	바닥	1	282.2	
토담종합건설㈜	FW18-1231-6		KM-2LFWS	바닥	2	306	시공현장
[시공현장] 유리벽체 [WG]							
(주)태영건설	FR-WG23-0118-1	-	ARKIN-CW39-EI30	비내력벽(외벽)	0.5	39	시공현장

신청업체명	인정번호 (표준인정번호)	상 품 명	구 조 명	시공부위	시간	두께(mm)	유효기간
[시공현장] 기타구조 [OS]							
[시공현장]선민건설(※)	FR-OS25-0326-3	원도우 스프링클러 시스템(WSS)	SM-RC-F30-1	지붕	0.5	271.1	시공현장
현대건설(※)	OS14-0221-1	LGDP10 FR UBEAM	원도우 스프링클러 시스템(WSS)	비내력벽	2	8	시공현장
지에스건설(※)	OS17-0124-3	KM-CLT90	LGDPI0-3H-UBEAM-M1	합성보	3	4	시공현장
토담종합건설(※)	OS18-1231-3	KM-CLT150	KM-CLT90	벽	2	177(10)	시공현장
	OS18-1231-4	KM-CLT180	KM-CLT150	바닥	2	180(51)	시공현장
	OS18-1231-5	-	KM-CLT180	벽	2	180(85)	시공현장
	FR-OS23-0508-1	-	KM-R-CLT	지붕	0.5	115	시공현장
경민산업(※)	FR-OS23-0508-2	-	KM-R-LF	지붕	0.5	294	시공현장
	FR-OS23-0508-3	-	KM-F-LF	바닥	2	373	시공현장
	FR-WCLT23-0508-4	-	KM-W-CLT	내력벽(외벽)	2	203	시공현장
선민건설(※) [044-862-6115]	FR-WS25-0326-1		SM-PWF120-1	비내력벽	2	222.2	시공현장

- 섬유블랭킷 피복철골보  
[BF] 및 섬유블랭킷 피복철골  
기둥 [CF]
- 경골목구조 [FW]