

[별표5] 열관류율 계산 시 적용되는 실내 및 실외측 표면 열전달저항

열전달저항 건물 부위	실내표면열전달저항Ri [단위: $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$] (괄호안은 $\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C/kcal}$)	실외표면열전달저항Ro [단위: $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$] (괄호안은 $\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C/kcal}$)	
		외기에 간접 면 하는 경우	외기에 직접 면 하는 경우
거실의 외벽 (측벽 및 창, 문 포함)	0.11(0.13)	0.11 (0.13)	0.043 (0.050)
최하층에 있는 거실 바닥	0.086(0.10)	0.15 (0.17)	0.043 (0.050)
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕	0.086(0.10)	0.086 (0.10)	0.043 (0.050)
공동주택의 층간 바닥	0.086(0.10)	-	-