



국 토 교 통 부

수신 수신자 참조
(경유)

제목 복합자재 및 외벽복합마감재료 표준모델 인정 변경사항 알림

1. 국토교통부 건축안전과-9944(2023.10.31.)호 관련입니다.
 2. 우리부는 한시적으로 운영하고 있는 복합자재 및 외벽복합마감재료 표준모델제도와 관련하여 아래와 같이 표준모델 인정 공고 변경사항을 안내해드리오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.
- * 각 광역 시·도 지자체에서는 해당 기초지자체 및 소속기관까지 본 문서를 반드시 전달하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

< 표준모델 인정 변경사항 >

인정번호	표준모델명	유효기간	변동사항
KCSM-SP23-0130-1	준불연 강판+불연 그라스울 48K(125mm-250mm)	'23년1월30일~ '25년1월29일	없음
KCSM-EC23-0406-1	(건식) 준불연 경질폴리우레탄 폼 단열재(50mm-200mm+석재 마감재)	'23년4월6일~ '25년4월5일	일시정지 (2024.1.31.~ 2024.2.29.)
KCSM-SP23-0426-2	준불연 강판+준불연EPS(측면화재 확산방지구조)100mm-260mm	'23년4월26일~ '25년4월25일	인정 취소 (2024.1.31~)
KCSM-SP23-0428-3	준불연 강판+준불연EPS (포켓 구조) 100mm-260mm	'23년4월28일~ '25년4월27일	일시정지 (2024.1.31.~ 2024.2.29.)

※ 2024년 1월 31일부터 취소 또는 일시정지 제품을 사용한 시공이 불가하며, 해당 제품을 사용하여 시공 중인 현장 또한 중단하여야 합니다. 다만, 2024년 1월 30일까지 이미 해당 제품의 설치·시공이 완료된 현장의 경우 준공 가능합니다. 일시정지 제품의 경우, 2024년 3월 1일부터 시공이 가능합니다. 끝.

국토교통부장관



수신자 광역 시·도 지자체 및 기초 지자체, 시·도 교육청, 관련 협회, 한국건설기술연구원, 대한건축사협회

주무관 안영경 시설사무관 정희영 건축안전과장 전결 2024. 1. 24. 문석준

협조자

시행 건축안전과-821 (2024. 1. 24.) 접수

우 30103 세종특별자치시 도움6로 11(어진동) 국토교통부 6동 / <http://www.molit.go.kr>

전화번호 044-201-4992 팩스번호 044-201-5574 / esttel@molit.go.kr / 대국민 공개