

고객지원

🏠 > 열린마당 > 열린 KICT > 고객지원

작성자	이 * *
이메일	d * * * * * @hanmail.net
제목	준불연인증 복합자재(샌드위치판넬)위 벽돌마감 실물모형시험
분류	인정·인증·평가업무 ▼ 건축자재등 품질인정 (내화구조·방화문·방화셔터 등) ▼
질문 배경	건축물 신축관련 마감재료 실물모형시험을 해야되는지 궁금합니다.
질문 사항	외벽마감재료 준불연 샌드위치판넬(품질인증제품)+ 벽돌마감을 할 경우 실물모형 시험을 해야되는지요?
첨부 파일	 실물모형시험문의.jpg (34KByte / 다운로드:181회) 다운로드 ⬇

목록

💬답글

작성자 김흥열 작성일 2024.06.05

벽돌이 "건축물의 피난방화구조등이 기준에 관한 규칙" 제6조 1호에서 제시하고 있는 당연불연재료에 해당되면 별도의 실물모형시험은 없어도 됩니다.

단, 샌드위치패널과 벽돌은 시멘트모르타르 등 동 규칙에서 정하는 당연불연재료 접착제를 사용하셔야 합니다.

※ 한국건설기술연구원의 묻고답하기는 단순 상담 및 안내를 위한 것으로 답변자의 지식을 기반으로 작성 하였습니다. 따라서 해당 답변은 한국건설기술연구원에서 운영하는 공식 문서에 의한 답변이 아니므로 한국건설기술연구원 명의의 유권해석(결정, 판단)으로 활용할 수 없으며 또한 각종 신고 및 불복 청구 등의 증거자료로서의 효력이 없습니다.
