

■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별표 8] <개정 2021. 8. 27.>

### 지반의 허용지내력(제18조 관련)

(단위 : kN/m<sup>2</sup>)

지 반	장기응력에 대한 허용지내력	단기응력에 대한 허용지내력
경암반 화강암·석록암·편마암·안산암 등의 화성암 및 굳은 역암 등의 암반	4000	
연암반 판암·편암 등의 수성암의 암반 혈암·토단반 등의 암반	2000	각각 장기응력(연속적 으로 작용하는 힘에 의한 변형력)에 대한 허용지내력 값의 1.5 배로 한다.
자갈	1000	
자갈과 모래와의 혼합물	300	
모래섞인 점토 또는 룸토	200	
모래 또는 점토	150	
	100	